



POZNÁMKA: VEDENÍ CHLADIVA, PŘÍVOD EL. PROUDU, KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ A POTRUBÍ SVOU KONDENZÁTU
VÉST POD STROPEM CHODBY V PLASTOVÉ LIŠTĚ.

VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
KLIMATIZACE 1NP
POŽADAVKY NA PŘÍVOD EL. PROUDU
NAPĚTÍ:230V/50 Hz
PŘÍKON:0,4 kW
PROUD:
JIŠTĚNÍ: 10A(C)
PŘÍVOD K JEDNÉ Z JEDNOTEK
NAPÁJENÍ OSTATNÍCH JEDNOTEK SI ZAJISTÍ
Z TĚTO NAPÁJENÉ JEDNOTKY PROFESE KLIMATIZACE

M—tech, s. r. o., MASARYKOVO NÁM. 1544, 530 02 PARDUBICE				M—TECH	
	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
	Ing. J. HVIŽDALA	Ing. J. STODOLA		ZAK.ČÍSLO	
INVESTOR	ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD GORKÉHO 458 PARDUBICE			DATUM	10/2013
STAVBA				FORMÁT	
OBJEKT				MĚŘITKO	1:50
ČÁST				SOUBOR	
STUPEŇ	KLIMATIZACE	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT		V.Č.	Č.PARÉ
OBSAH	PŮDORYS 1. NP			1	