

1
2
3

WŁAŚCIWIŚĆ DO 6040 - KOMPLET

REPER

VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
KLIMATIZACE TAP
POŽADAVKY NA PŘÍVOD EL. PRŮHODU
NAPĚTÍ 230V/50 Hz
PŘÍKONEK 4 kW
PRŮHOD
JSTĚNÍ 10AKI
PŘÍVOD K JEDNÉ Z JEDNOTEK
NAPÁJENÍ OSTATNÍCH JEDNOTEK SI ZAJISTÍ
Z TĚTO NAPÁJENÉ JEDNOTKY PROJESE KLIMATIZACE

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
KLIMATIZAČNÍ ZNP
PŘÍDAVKY NA PŘÍVOD EL. PROUDU
NAPĚTÍ 230V/50 Hz
PŘÍKON 0,4 kW
PROUD:
JSTĚNÍ 10A/13
PŘÍVOD K JEDNÉ Z JEDNOTEK
NAPÁJENÍ OSTATNÍCH JEDNOTEK SI ZAJISTÍ
Z TĚTO NAPÁJENÍ JEDNOTKY PROFES KLIMATIZAC

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
KLIMATIZAČNÍ 3HP
POŽADAVKY NA PŘÍVOD EL. PRŮVODU
NAPĚTÍ 230V/50 Hz
PŘÍKON 0,4 kW
PRŮVOD:
JST ĚMĚ 10A/3
PŘÍVOD K JEDNÉ Z JEDNOTEK
NAPÁJENÍ OSTATNÍCH JEDNOTEK SE ZAJISTÍ
Z TĚTO NAPÁJENÉ JEDNOTKY PŘÍMĚ KLIMATIZAČE

**STOUPACÍ VEDENÍ VE VKLÁDACÍ LIŠTĚ DO 6040
VEDENO V TRASE S ROZVODEM KLIMATIZACE**

DRÁT FeZn Ø 8mm NA PODPĚRÁCH PV21, VZDÁLENOST PODPĚR-1m

- JMACÍ TYČ 3m VČETNĚ KOTVENÍ DO PLOCHÉ STŘECHY
(VÝŠKA JMACÍCH TYČÍ BUDE PŘÍPADNĚ UPRÁVNĚNA DLE POUŽITÝCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK)
- SVORKA SPOJOVACÍ

LEGENDA :

- PROVEDENÍ JÍMACÍ SOUSTAVY MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33-2000-5-54, ČSN EN 62305 - 1-4

Ved. projektant	Odpo. projektant	Vypracoval	Archív	E-dir Kasalice, tp.1 533 41 Lázňe Borkdaneč IČO: 259 95 136 Tel.: 466 616 616 edir.novak@seznam.cz
ing. J. Stodola	ing. J. Lněnička	Pavel Novák		
Investor -				
PARDUBICE ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD GORKÉHO 458 PŘIPOJENÍ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK Zařízení silnoproudé elektrotechniky				Zak.č. 884/11/13 Stupeň DPS Datum 11.2013 Měřítko 1 : 100 Formát 4x A4 <small>kopie</small>
Obsah				Výkres č. EL 2
PŮDORYSY				