

Dodatečná informace č. 1

Dotaz uchazeče:

Ve specifikacích vnitřních a venkovních klimatizačních jednotek je uveden chladicí výkon/ topný výkon - je možné pohybovat se v nějakých tolerancích v těchto hodnotách nebo jsou přesně dány. Pokud jsou přesně dány, splňují je pouze produkty společnosti Mitsubishi (tedy nejedná se o transparentní zakázku

Odpověď zadavatele:

Chladicí i topný se může pohybovat v toleranci: – 10% pod hodnotou výkonů ve výkazu výměr a + 25% nad hodnotou výkonů ve výkazu výměr

Dotaz uchazeče:

V technické zprávě je uvedeno v bodě 6.bude použito zařízení firmy Mitsubishi Electric - zde je opět střet zájmů - otázka - je možno použít variantně jinou technologii?

Odpověď zadavatele:

Lze použít jiné zařízení od jiného výrobce. V bodu 6 je uvedeno zařízení jako standard, pod jehož technické parametry by nabízené zařízení nemělo klesnout. Lze nabídnout jednotky s lepší nebo stejnou energetickou účinností (chladicí a topný faktor) než je uvedeno ve výkazu výměr.

Klimatizační jednotky předních výrobců klimatizace jako je Daikin, Toshiba, Fujitsu pracují s chladivem R 410 A. (chladivo na něž se v současné době nevztahuje omezení provozu z hlediska ekologie).

Dotaz uchazeče:

Prosím o informaci, zda může být nahrazena značka Mitsubishi Electric za jinou, o stejných parametrech.

Odpověď zadavatele:

Lze použít jiné zařízení od jiného výrobce. V bodu 6 je uvedeno zařízení jako standard, pod jehož technické parametry by nabízené zařízení nemělo klesnout. Lze nabídnout jednotky s lepší nebo stejnou energetickou účinností (chladicí a topný faktor) než je uvedeno ve výkazu výměr.

Oznámení zadavatele: Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 5.3.2014, 9.00hod