



POZNÁMKA :

V místnostech 1.08 a 1.17 budou obvody osvětlení, ventilace a signalizace napojeny na stávající elektrické obvody. Elektroinstalace provést pod omítkou nové. Obvody označené * jsou součástí signalizačního zařízení pro invalidy.
EH1 průtokový ohříváč zapojit na samostatný stávající (nový) vývod z R1.

Legenda svítidel :

A Stávající stropní zářivkové svítidlo 2x36W, IP 20
(doplnit o dvě nová stejného typu)

Bxa × Stropní zářivkové svítidlo Modus 60W, IP 20

Legenda prvků :

Spínač řaz.1, IP 20

Spínací tlačítko, IP 20

Spínač řaz.6, IP 20

Ventilátor odsávání

R Rozváděč (RACK)

BH1 Průtokový ohříváč

LEGENDA:

KABELY ULOŽENY ELEKTROINSTALAČNÍCH POD OMÍTKOU
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: SÍŤ: 3PEN~50Hz,230/400V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN332000-4-41 ed.2:

-ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ): IZOLACÍ, KRYTEM

-OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,

-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,

-DOPLŇKOVOU OCHRANOU: -DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM



ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Tomáš Slavík Komenského nám. 17 561 12 Brandýs nad Orlicí tel: +420 732 807 128		STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 303 ul. 17. LISTOPADU, PARDUBICE (parc. č. st. 795, k. ú. PARDUBICE)	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Tomáš Slavík		JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	
ARCHITEKT PROJEKTU: Ing. arch. Tomáš Slavík		STAVEBNÍK: Statutární město Pardubice Magistrát města, Kancelář tajemníka Pernátnýská nám. 1, 53021 Pardubice	
OBJEKT: SO01	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Slavík		OBJEKT: Bezbariérové řešení 1.NP
			ČÁST: 1.4 Technika prostředí staveb
	VÝKRES: Dispozice elektroinstalace - přízemí		REVIZE: --
ZPRACOVATEL ČÁSTI: KRESEL:	Marek Jičínský Marek Jičínský	ROZMĚR: 6xA4 DATUM: 10/2013	ČÍSLO PŘÍLOHY: 1 EL2