



Naše značka: Fl/2013/v,k/621
Vyřizuje: Flosová/466798449
Datum: 10.10.2013

ILBprostav s.r.o.
Ing. Lukáš Bezdíček
Na Rybníku 301
530 03 Pardubice - Nemošice

Věc: Pardubice, Svítkov p.č. 1061/1 – odstavná stání pro kontejnery – vyjádření k existenci stávajících sítí.

Do předložené situace jsme Vám orientačně zakreslili stávající vodovod a kanalizaci ve správě VAK Pardubice, a.s.

K návrhu máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy veřejného osvětlení, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 9 -

Na vědomí: Ing. Štorek, p. Kouřil
Spis: Vyj. Pce 2013

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.

orientační zakres sítě

Provoz vodovodů

Provoz kanalizací



orientační zakres potrubí



v zájmovém území se nenachází



zařízení v naší správě

30.9.2013
vedoucí střediska vodovodů

30.9.2013
vedoucí střediska kanalizací

Tento orientační zakres neslouží jako podklad pro územní nebo stavební řízení.

Pro přesné vytyčení si požádejte příslušná střediska v Pardubicích.,
říjen 2014, tel. 465 798 411.

Úřední hodiny pondělí 12 – 15, středa 8 – 11, 12 – 16

