



Naše značka: FI/2013/v/622  
Vyřizuje: Flosová/466798449  
Datum: 10.10.2013

ILBprostav s.r.o.  
Ing. Lukáš Bezdíček  
Na Rybníku 301  
530 03 Pardubice - Nemošice

**Věc: Pardubice, Opočíněk p.č. 620 – odstavná stání pro kontejnery – vyjádření k existenci stávajících sítí.**

Do předložené situace jsme Vám orientačně zakreslili stávající vodovod ve správě VAK Pardubice, a.s. Kanalizace v naší správě se v Opočínku nenachází.

**K návrhu máme následující připomínky:**

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů o vytyčení trasy vodovodního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy veřejného osvětlení, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek  
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
- 9 -

Na vědomí: p. Kouřil  
Spis: Vyj. Pce 2013

# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.

orientační zakres sítě

Provoz vodovodů

Provoz kanalizací

orientační zakres potrubí

v zájmovém území se nenachází

zařízení v naší správě

vedoucí střediska vodovodů

vedoucí střediska kanalizací

Tento orientační zakres neslouží jako podklad pro územní nebo stavební řízení.

Pro přesné vytyčení si požádejte příslušná střediska v Pardubicích.

číslo 2014, tel. 466 798 411

Úřední hodiny: pondělí 12 – 15, středa 8 – 11, 12 – 16

plabiny

## VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.

orientační zakres sítě

Provoz vodovodů

Provoz kanalizací

orientační zakres potrubí

v zájmovém území se nenachází

zařízení v naší správě

30.9.13 *Kučer*

30.9.2013 *Brz*

vedoucí střediska vodovodů

vedoucí střediska kanalizací

Tento orientační zakres neslouží jako podklad pro územní nebo stavební řízení.

O přesné vytyčení si požádejte příslušná střediska v Pardubicích.

číslo 2014, tel. 466 798 411

Úřední hodiny: pondělí 12 – 15, středa 8 – 11, 12 – 16

Opoč

"B" PVC 110

62

90°