



Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic | Oddělení veřejných zakázek
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 30390/2014 OMI
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Eva Radová

Telefon: 466 859 403

Email: eva.radova@mmp.cz

Datum: 16.05.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu:

MŠ Lud'ka Matury č.p. 653, Pardubice – rekonstrukce

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic

Na základě dodatečných dotazů k zadávacím podmínkám ze dne 14. 5. 2014 jednoho zájemce o veřejnou zakázku, zasíláme tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které se týkají všech objektů MŠ:

K DOTAZU č. 1:

V tabulkách výplní otvorů je uvedeno, že při montáži výplní otvorů budou použity parotěsné a difuzní pásy
- ve výkazech výměr nejsou tyto položky uvedeny
- ve výkazech výměr nejsou uvedeny ani stavební práce nutné pro montáž pásek

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Parotěsné a difuzní pásy včetně jejich montáže jsou zahrnuty v ceně dodávky a montáže okna.

K DOTAZU č. 2:

Ve výkazech výměr nejsou uvedeny opravy špalet (vnitřních i vnějších) po vybourání oken a následné montáži (použitá položka řeší pouze opravu styku rámu okna a zdiva a ne opravu plochy špalet).

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Oprava plochy špalet je zahrnuta v položce začištění omítek kolem oken a dveří.

K DOTAZU č. 3:

Ve výkazech výměr není uvedena oprava parapetů (vnitřních i vnějších) po demontáži stávajících parapetů - oprava betonové mazaniny a omítky na stěně.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Oprava parapetů po demontáži stávajících parapetů je zahrnuta v položce začištění omítek kolem oken a dveří.

K DOTAZU č. 4:

Ve výkazech výměr neodpovídá specifikace výplní otvorů tabulkám výrobků - např. použití bezpečnostního zasklení u dveří, D+M žaluzií, D+M sítí apod.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Specifikace bezpečnostního zasklení je uvedena pouze v tabulkách výrobků.

Počet D+M žaluzií a sítí je platný ve výkazu výměr a shoduje se s projektovou dokumentací (pouze u SO 04 – Pavilon C odpadají z tabulek výrobků vnitřní žaluzie u oken P5 vel. 1200/1800 mm – 7x, P7 vel. 1500/1800 mm – 1x, P9 vel. 1500/2200 mm – 1x a P11 vel. 900/2200 mm – 1x, zůstávají pouze textilní žaluzie vyznačené v půdoryse.

K DOTAZU č. 5:

Ve výkazech výměr je oprava fasády do 30%, ale otlučení jen do 20% plochy.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Oprava fasády i otlučení je uvažováno dle projektu 20% (citace „do 30%“ vychází z popisu ceníkové položky, kde rozsah je 10-30 %).

K DOTAZU č. 6:

Ve výkazech výměr je oprava vnitřních obkladů, ale ne jejich odstranění.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Odstranění vnitřních obkladů je zahrnuto v položce „oprava obkladů“.

Předem děkujeme za předložení nabídky.

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru
v z. Ing. Karolína Vopršalová