



**POZN.:** Přesné umístění tras pro odvod kondenzátu vedení chladiva budou konzultovány a řešeny v průběhu realizaci přímo na stavbě a konzultovány se zástupcem investora. Vedení chladiva a svod kondenzátu od vnitřních jednotek budou instalovány v plastových lištách. Při průchodu vedení chladiva skrze hranice požárních úseků budou tyto prostory ošetřeny pomocí protipožárních ucpávek příslušné požární odolnosti.