

2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

POZN.:
Přesné umístění tras pro odvod kondenzátu a vedení chladiva budou konzultovány a řešeny v průběhu realizace přímo na stavbě a konzultovány se zástupcem investora. Vedení chladiva a svod kondenzátu od vnitřních jednotek budou instalovány v plastových lištách. Při průchodu vedení chladiva skrze hranice požárních úseků budou tyto prostory ošetřeny pomocí protipožárních ucpávek příslušné požární odolnosti.

[illegible]