



Vývod	01
C. Kabelu	WL SRV
Kabel	CYKY-J 5x10mm2
Místnost	Místnost Serveru
Č. místnosti	A115
Zařízení	Hlavní přívod z rozv. ATS
Výkon[KW]	---

02
WL 02
CYKY-J 5x6mm2
Místnost Serveru
A115.1
Napájení UPS

03
WL 03
CYKY-J 3x4mm2
Venku
Venku
Klimatizační jednotka 1
1.6

04
WL 04
CYKY-J 3x4mm2
Venku
Venku
Klimatizační jednotka 2
1.6

05
WL 05

REZERVA

06
WL 06

REZERVA

07
WL 07
CYKY-J 3x1,5mm2
Místnost Serveru
A115.1
Napájení ústředny SHZ

KONTROLOVAL: Jaroslav Nič		VYPRACOVAL: Vojtěch Kraus		KRESLIL: Vojtěch Kraus	
KRAJ: Pardubický		Město: Pardubice		FORMÁT: 1 x A4	
OBJEDNATEL: Záložní serverovna		DATUM: květen 2014		ČÍSLO ZAKÁZKY: ---	
VÝKRES: Perštýnské nám. 1 Pardubice		OČEL: STUP.DOK.		Jednotupňová DSP+DPS	
Liniové schéma rozvaděče R-SRV		MĚŘITKO: 1:1		ČÍSLO PŘÍLOHY: 03	