



CHLADÍCI VÝKON: 6,1(2,7-6,7) kW

PROVEDE MONTÁŽNÍ FIRMA KLIMATIZACE
BOZNIČSKÝ 11700205V365 888

ROZMER I: 170x290x300 mm
HMOTNOST: 21 kg

OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU 1080/1320 m³/hod
HLUČNOST:39/45 dB(A)

JEDNOTKA ZAVĚŠENA NA STĚNĚ
HORNÍ OKRAJ JEDNOTKY

cca 30 cm OD STROPU.

M+tech, s. r. o., PRŮMYSLOVÁ 526, 530 03 PARBUCE	ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Ing. J. HNZDALA		Ing. J. STODOLA	
INVESTOR	Výbudování zajištění serverovny pro MmP, Pernštyňské n. m. 1			
STABKA	MmP, Pernštyňské n. m. 1, PARBUCE			
OBJEKT	KLIMATIZACE			
ČÁST	JEDNOSTUPNOVÝ PROJEKT			
STUPEN				
OBSAH	PŮDORYS 1.NP			
<div><div>M+TECH[®] s.r.o.</div><div>ZAK.ČÍSLO</div><div>DATUM</div><div>FORMÁT</div><div>MĚŘITRO</div><div>SOUBOR</div><div>V.Č.</div><div>Č.PARÉ</div></div>				
<div><div>05/2014</div><div>6x44</div><div>1:50</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				