

Č. jednací: MmP 74442/2014  
Č. spisu: SZ-MMP 71475/2014/ORS  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová  
Telefon: 466 859 401  
E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 11.12.2014

## **Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:**

### **Výstavba venkovního hřiště v areálu SK Nemošice, Pardubice**

#### **Zadavatel:**

Statutární město Pardubice  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046; DIČ: CZ00274046  
Zastoupené: Ing. Martinem Charvátém, primátorem statutárního města Pardubice

#### **Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu**

Výstavba venkovního hřiště na minikopanou s umělým povrchem včetně oplocení a navazujících zpevněných ploch v areálu SK Nemošice, Staré náměstí 7, v Pardubicích - Nemošicích.

Vzhledem k žádosti o zaslání doplňující informace k některým údajům v zadávacích podmínkách ze dne 10.12.2014, vznesených zájemcem o veřejnou zakázku, zadavatel upřesňuje zadávací podmínky následovně:

#### **K dotazu č. 1:**

*V zadávací dokumentaci je podmínka dodání umělé trávy dle standardu povrchu XL TURF MULTI SOCCER, který má splňovat požadavky FIFA.*

*Náš dotaz zní: jakým způsobem se budou prokazovat tyto požadavky? Na oficiálních stránkách FIFA není totiž výrobce XL TURF AG uveden jako doporučený dodavatel a tudíž se dá předpokládat, že umělé trávy tohoto výrobce nejsou certifikovány a nemusí splňovat požadavky FIFA, jak požadujete v zadávací dokumentaci. Dokonce dle požadavků FIFA by měl být umělý trávník certifikovaný pro kopanou zasypán křemičitým vsypem a gumovým granulátem (viz Prováděcí předpisy Českomoravského fotbalového svazu pro výstavbu sportovišť s certifikovaným trávníkem.*

*Jak bude tedy certifikace prokázána když technický list tuto skutečnost neuvádí?*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Pro tento projekt je požadován bezzásypový umělý trávník v kombinaci s pružnou EPP podložkou viz další specifikace v zadávací dokumentaci. Jako minimální technický standard je uveden povrch XL TURF MULTI SOCCER.

Vzhledem k požadavkům na údržbu a čistotu provozu, nebude použit žádný umělý trávník se vsypem granulátem ani křemičitým pískem. Bezzásypový umělý trávník je moderní sportovní povrch, který tento zásyp gumovým granulátem nebo křemičitým pískem nevyžaduje. Umělý trávník bude splňovat požadavky FIFA\*, což uchazeč doloží minimálně kopií zkušebního protokolu akreditované laboratoře, k navrženému umělému trávníku, kde naměřené hodnoty provedených zkoušek budou odpovídat požadovaným parametrům FIFA\*. Není bezpodmínečně nutné dokládat certifikát FIFA.

---

**Ostatní požadavky na rozsah zpracování nabídky a podmínky výzvy k podání nabídky ze dne 02.12.2014 č.j.: MmP 71478/2014 zůstávají v platnosti beze změn.**

Předem děkujeme za předložení Vaší nabídky.

S pozdravem

Ing. Martin Charvát  
primátor  
v z. Ing. Karolína Vopršalová