SCHÉMA VOOVODU



PŮDORYS 1.PP



ŘEZ UCHYCENÍ POTRUBÍ



UCHYCENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ ULOŽENÉHO
V POZINKOVANÝCH ŽLABECH-UCHYCENÍ PO cca 1.5m
OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ-UCHYCENÍ PO cca 1.5m
STROPNÍ KONSTRUKCE
HMOŽDINKY
ZÁVITOVÁ ROURA
TRUBNÍ PROTIHLUKOVÁ OBJÍMKA
PLASTOVÉ POTRUBÍ ULOŽENO V POZINKOVANÉM ŽLABU
+IZOLACE
OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ ZÁVITOVÉ

LEGENDA:

- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY-OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ ZÁVITOVÉ
- ROZVOD STUDENÉ VODY-POTRUBÍ PPr PN16
  IZOLACE PROTI OROSENÍ NÁVLEKOVÁ PE TL.13mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY-POTRUBÍ PPr PN16
  IZOLACE TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ PE (NEBO MINERÁLNÍ VLNA S HLINÍKOVOU FÓLÍ)
  (TLOUŠŤKA IZOLACE DLE VYHL.č.193/2007)
- ROZVOD CIRKULAČNÍ VODY-POTRUBÍ PPr PN16
  IZOLACE ARMAFLEX (TLOUŠŤKA IZOLACE DLE VYHL.č.193/2007)
  IZOLACE TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ PE (NEBO MINERÁLNÍ VLNA S HLINÍKOVOU FÓLÍ)
  (TLOUŠŤKA IZOLACE DLE VYHL.č.193/2007)
  LEŽATÝ ROZVOD SV,TUV,CIR ULOŽENO V POZINKOVANÝCH ŽLABECH
  KOMPENZÁTOR-SMYČKOVÝ,U-KOMPENZÁTOR
  ARMATURY CHROMOVÉ (KULOVÝ KOHOUT+VYPOUŠTĚNÍ)
  CRV-STATICKÝ CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL
  U VENTILU NAPSÁNA Kv HODNOTA A HODNOTA NASTAVENÍ ARMATURY-PŘEDBĚŽNÁ
  PŘESNOU HODNOTU NASTAVIT PŘI HYDRAULICKÉM VYVÁŽENÍ
  /FUNKCE-REGULACE,UZAVÍRÁNÍ A VYPOUŠTĚNÍ/
- +1.35m OSA POTRUBÍ NAD PODLAHOU
- P.B. PEVNÝ BOD
- 490 K.D. KOMPENZAČNÍ DÉLKA-KOMPENZOVÁNÍ DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI
- V. STOUPACÍ VEDENÍ STUDENÉ,TEPLÉ VODY A CIRKULACE-PLASTOVÉ POTRUBÍ-PPr PN16 NA PATÁCH STOUPACÍHO VEDENÍ (STUDENÁ,TEPLÁ VODA) OSAZENY UZAVÍRACÍ KOHOUTY+VYPOUŠTĚNÍ, CIRKULACE-STATICKÝ CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL(DALŠÍ FUNKCE UZAVÍRÁNÍ,VYPOUŠTĚNÍ)
- H. STOUPACÍ VEDENÍ POŽÁRNÍ VODY-OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ

ABC ATELIER s.r.o. PARDUBICE	projektová poradenská inženýrská činnost	ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6			
Projektová spolupráce: Ing.Ladislav Drábek Partyzánů 350,Pardubice					
Projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		Druh dokum.:	DPS
Ing.Ladislav Drábek	Ing.Ladislav Drábek	Ing.Ladislav Drábek		Číslo zakázky:	xxxxx
				Datum:	09 / 2014
Název zakázky:	PARDUBICE MŠ GEBAUEROVA			Měřítko:	1:50
				Počet formátů:	8 A4
Stavební objekt:	SO 01 - Opravy rozvodů vody v technickém podlaží hlavní budovy		Č. kopie	Část	Č. přílohy
Díl:	Zdravotechnické instalace				
Název výkresu:	PŮDORYS 1.PP A SCHÉMA VODOVODU			D.1.4	01