

OCEP. ROZVODNICE R1.0a
TYP: EI-S30
Š, V, H: 550, 595, 200 mm
KRYTÍ: IP43/20

SÍŤ: TN-C-S
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
3+N+PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA ZÁKLADNÍ:
IZOLACÍ A KRYTY
OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 2
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 2

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

| | | | | | |
|---|-------------|------------------|--|---|------------|
| Zodpovědný projektant: | | Vypracoval: | | <input type="checkbox"/> Petr Slezák PROJEKTY ELEKTRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice Bratrančů Veverkových 2717 tel: 466616325, mobil: 721475833 e-mail: slezak@archcen.cz <input type="checkbox"/> | |
| Stavební část: | Profese: EL | | | | |
| | P. Slezák | P. Slezák | | | |
| | | | | | |
| Obec: Pardubice | | Kraj: Pardubický | | | |
| Investor: Statutární město Pardubice, magistrát města, Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice | | | | Zak. č. | 8/2014 |
| Akce: | | Paré: | | Druh projektu: | DPS |
| Základní škola Pardubice – Ohrazenice rekonstrukce elektroinstalace | | | | Datum: | 15.04.2014 |
| Zařízení silnoproudé elektrotechniky | | | | Formátů: | 3 A4 |
| Výkres: | | | | Měřítko: | – |
| Rozvaděč R1.0a – hlavní budova | | | | EL14 | |



