

# PLAST. ROZVODNICE RIT2

TYP:

Š, V, H: 300, 394, 92 mm

KRYTÍ: IP40

## SÍŤ: TN-S

PROUDOVÁ SOUSTAVA:

3+N+PE AC 400/230V 50Hz

OCHRANA ZÁKLADNÍ:

IZOLACÍ A KRYTY

OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 2

A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 2

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
Stavební část:	Profese: EL		
	P. Slezák	P. Slezák	
Obec: Pardubice		Kraj: Pardubický	
Investor: Statutární město Pardubice, magistrát města, Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice			
Akce:		Paré:	
Základní škola Pardubice – Ohrazenice			
rekonstrukce elektroinstalace			
Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
Výkres:		Měřítko:	
Rozvaděč RIT2 – hlavní budova		–	
		EL25	

**Petr Slezák**

PROJEKTY ELEKTRO

IČO: 729 62 160

530 02 Pardubice Bratrančů Veverkových 2717

tel: 466616325, mobil: 721475833

e-mail: slezak@archcen.cz

