



SÍŤ: TN-C-S  
PROUDOVÁ SOUSTAVA:  
3+N+PE AC 400/230V 50Hz  
OCHRANA ZAKLADNI:  
IZOLACI A KRYTY  
OCHRANA PRI PRVNI PORUŠE:  
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 2  
A OCHRANNYM POSPOJOVANIM  
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 2

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
Zodpovědný projektant:		Výpracoval:		<input type="checkbox"/> Petr Slezák	
HIP:		Profese: EL		PROJEKT ELEKTRO	
		P. Slezák		IČO: 729 62 160	
				530 02 Pardubice, P. Slezák 2717	
				tel: 46616325 mobil: 771478333	
				e-mail: slezak@archen.cz	
Obec: Pardubice		Kraj: Pardubický		<input type="checkbox"/>	
Investor: Statutární město Pardubice, magistrát města, Pevňinské náměstí 1, 530 21 Pardubice		Porčí:		Zak. č.: 8/2014	
Akce: Zřídlení škola Pardubice – Ohrožení				Druh projektu: DPS	
rekonstrukce elektroinstalace				Datum: 15.04.2014	
Zařízení silnoproudé elektrotechniky				Formát: 4 A4	
Výkres:				Měřítko: 1:100	
Rozvody podkroví				ELO7	