

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP:

Č.M./NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA / OBJEM [m²] / [m³]	E_m [LUX]	UGR [-]	U_0 [-]	R_a [-]	REF. Č.*	VNĚJŠÍ VLIVY**
301 CHODBA+SCHODIŠTĚ	134.00 / 150	25	0,4	80	5,36,18		----
302 UČEBNA	67.65 / 300	19	0,6	80	5,36,1		----
303 WC DIVKY-PŘEDSÍŇ	4.45 / 200	25	0,4	80	5,2,4		----
304 WC DIVKY	8.10 / 200	25	0,4	80	5,2,4		----
305 KABINET	23.55 / 300	19	0,6	80	5,36,20		----
306 UČEBNA FYZIKY A CHEMIE	76.55 / 500	25	0,4	80	5,36,9		----
307 KABINET	24.58 / 300	19	0,6	80	5,36,20		----
308 UČEBNA	63.02 / 300	19	0,6	80	5,36,1		----
309 CHODBA+SCHODIŠTĚ	153.68 / 150	25	0,4	80	5,36,18		----
310 UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY	64.35 / 500	19	0,6	80	5,36,6		----
311 KABINET	23.10 / 300	19	0,6	80	5,36,20		----
312 UČEBNA	63.03 / 300	19	0,6	80	5,36,1		----
313 UČEBNA PŘÍRODOPISU	64.35 / 500	19	0,6	80	5,36,9		----
314 KABINET	23.47 / 300	19	0,6	80	5,36,20		----
315 WC DIVKY-PŘEDSÍŇ	4.45 / 200	25	0,4	80	5,2,4		----
316 WC DIVKY	7.69 / 200	25	0,4	80	5,2,4		----
317 WC CHLAPCI-PŘEDSÍŇ	2.74 / 200	25	0,4	80	5,2,4		----
318 WC CHLAPCI	5.06 / 200	25	0,4	80	5,2,4		----
319 WC UČITELÉ-PŘEDSÍŇ	2.70 / 200	25	0,4	80	5,2,4		----
320 WC UČITELÉ	4.30 / 200	25	0,4	80	5,2,4		----

*) referenční čísla dle ČSN EN 12464-1:2012
**) uvedeny zvláště nebezpečné vnější vlivy dle ČSN 33 200-4-41 ed.2 Z1

WLR1.3b-25-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-28-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-31-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3b-22-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-21-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-26-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-27-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-29-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-30-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-24-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-23-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-14-CYKY-J 3x2.5

WLR1.3b-32-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3b-33-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3b-19-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-18-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-16-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-15-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-9-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3b-8-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3b-10-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-35-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-34-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3b-11-CYKY-J 3x2.5
WSR1.3b-7-CYKY-J 5x1.5

WLR1.3a-18-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-8-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3a-19-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-20-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-14-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-15-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-17-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-16-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-6-CYKY-J 3x1.5
WSR1.3a-7-CYKY-J 5x1.5

WLR1.3a-21-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-22-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-11-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3a-23-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-24-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-26-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-10-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3a-30-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3a-29-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3a-12-CYKY-J 3x1.5
WLR1.3a-28-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-25-CYKY-J 3x2.5
WLR1.3a-14-CYKY-J 3x2.5

SÍŤ: TN-C-S
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
3+N+PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA ZÁKLADNÍ:
IZOLACE A KRYTY
OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 2
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 2

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	Petr Slezák PROJEKTY ELEKTRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice Jiráskovo Nám.kých 2171 tel.: +420 603 464 212 e-mail: slezak@seznam.cz
HIP:	Profese: EL	P. Slezák	
Obec: Pardubice	Kraj: Pardubický		
Investor: Statutární město Pardubice, magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice		Zak. č.	8/2014
Akce: Základní škola Pardubice — Ohrazenice rekonstrukce elektroinstalace	Plán:	Druh projektu:	DPS
		Datum:	15.04.2014
		Formát(ů):	10: A4
Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Měřítko:	1:50
Název: Půdorys rozvodu 3.NP — hlavní budova			EL06