

Dodatečná informace č. 1

Dotaz uchazeče:

Ve výkazu výměr velice přesně specifikujete parametry klimatizačních jednotek, které splňuje pouze jediný výrobce na trhu - Mitsubishi. Tím dochází k omezení hospodářské soutěže.

Umožní zadavatel uchazečům použít jednotky od jiných výrobců, u nichž se mohou lišit referenční parametry uváděné v Zadávací dokumentaci s tolerancí 15%?

Odpověď zadavatele:

Lze použít jiné zařízení od jiného výrobce. Pod uvedené technické parametry by nabízené zařízení nemělo klesnout. Lze nabídnout jednotky s lepší nebo stejnou energetickou účinností (chladicí a topný faktor) než je uvedeno ve výkazu výměr.

Dotaz uchazeče:

Chápu tedy správně, že můžeme použít jednotky jiného výrobce, které nebudou mít zcela shodné technické parametry, ale budou mít vyšší COP a EER?

Odpověď zadavatele:

Jednotky mohou být jakéhokoli výrobce uvedené parametry jsou minimální, lepší mohou být

Termín další prohlídky místa plnění je **30.3.2015 ve 13.00 hod.** se schůzkou účastníků před budovou č.p. 828 ul. U Divadla, Pardubice.