

Protokol

**o určení vnějších vlivů a typu místností vypracovaný odbornou komisí dle ČSN
33 2000-1, ed.2, ČSN 33 20000-5-51 ed.3**

Složení komise:

předseda (generální projektant)..... Ing. Jiří Mareda
členové (elektro projektant)..... Ing. Jaroslav Lněnička

**Název objektu: Stavební úpravy kuchyně MŠ Brožíkova
Brožíkova 450, 530 09 Pardubice Polabiny
F 1.4.4. – Zařízení silnoproudé elektrotechniky**

Č. zakázky: 3110/15/020

Podklady: - Prohlídka objektu
- ČSN 33 2000-1, ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3
- Výkresová dokumentace stavby

Popis objektu: - jednopodlažní objekt, centrální vytápění.

Rozhodnutí: - vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
v prostoru uvnitř a vně objektu takto:

- kuchyň AA5; AB5, AD3; AE3; BA1; BC3; BD1
prostor zvlášť nebezpečný

**Působení vnějších vlivů v ostatních prostorách je normální a nejsou uvedeny
v protokolu.**

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 v prostorách
normálních i nebezpečných je zajištěna ochranou normální.

Protokol o určení vnějších vlivů bude v době zkušebního provozu přehodnocen a
případně bude dle zjištěných skutečností upraven.

.....
Datum

.....
Předseda komise