

POZNÁMKA

2400 / M ø 355 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h; ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

2400 / M ø 355 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h; ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

SH 2.500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

600 / 150 / DM — DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ V OSE DVEŘÍ 100 MM NAD PODLAHOU,ŠÍŘKA MŘÍŽKY 600 MM, VÝŠKA MŘÍŽKY 150 MM

POLOMĚR ČTYŘHRANNÉHO OBLOUKU 150 MM, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK

RHH — ROVNÁ HORNÍ HRANA POTRUBNÍHO DÍLU

RSH — ROVNÁ SPODNÍ HRANA POTRUBNÍHO DÍLU

JEDNOTKY A VENTILÁTORY PRUŽNĚ ULOŽIT, PŘÍP. ZAVĚSIT, ROVNĚŽ OSTATNÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ, ABY NEDOCHÁZELO K PŘENOSU VIBRACÍ DO KONSTRUKCÍ (SILENTBLOKY, OBJÍMKY S GUMOU)

POTRUBÍ VYBAVIT VOLNÝMI PŘÍRUBAMI V DOSTATEČNÉM POČTU

ROZBOČKY A ODBOČKY BEZ REGULAČNÍ KLAPKY VYBAVIT REG.PLECHEM S ARETACÍ

PŘED ZADÁNÍM POTRUBÍ DO VÝROBY A OBJEDNÁNÍM JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ PROVĚŘIT NA MÍSTĚ JEDNOTLIVÉ TRASY, V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI KOLIZE S KONSTRUKCEMI, RESP. ROZVODY, KONTAKTOVAT PROJEKTANTA VZT, ZADAT A OBJEDNAT AŽ PO VYŘEŠENÍ KOLIZE, NEBUDE-LI TAKTO POSTUPOVÁNO, PAK VEŠKERÉ VÍCENÁKLADY UHRADÍ DODAVATEL

——— TOPNÁ VODA

– – – – – VRATNÁ VODA

DN25iz / OSA+3.000 — POTRUBÍ DN 25 TEPELNĚ IZOLOVANÉ TRUBICEMI Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU S AL-FÓLIÍ, OSA POTRUBÍ 3000 MM NAD ČISTOU PODLAHOU

PŘESNÉ MÍSTO PROSTUPŮ URČIT NA MÍSTĚ, PROVĚŘIT, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ

VŠECHNA VODOROVNÁ POTRUBÍ ÚT VÉST VE SPÁDU MIN. 3 PROMILE, V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH NAMONTOVAT AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, V NEJNIŽŠÍCH VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY

KONDENZÁT OD JEDNOTKY SVÉST POTRUBÍM PVC DO KONALIZACE, NAPOJIT PŘES KULIČKOVÝ SIFON Z DŮVODU OMEZENÍ ŠÍŘENÍ ZÁPACHU

ODVODNÍ POTRUBÍ VÉST VE SPÁDU, PROVÉST JAKO VODOTĚSNÉ, V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH ODVODNIT

STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ PRO KUCHYŇ V CELÉM ROZSAHU DEMONTOVAT

PROJEKTANT: Ing. Tomáš MĚKOTA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš MĚKOTA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jiří MAREDA	**Ing. Tomáš Měkota** Rohovládova Bělá 1 533 43 Rohovládova Bělá tel.: 605 760 554 email: tomas.mekota@interklima.cz
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice		
INVESTOR: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice			
STAVBA: Stavební úpravy kuchyně MŠ Brožíkova Brožíkova 450, 530 09 Pardubice Polabiny		ZAKÁZKA: 3110-15-020	STUPEŇ PD: DSP
		DATUM: 02/2015	PARÉ:
		FORMÁT: 3 A4	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1.NP		ČÍSLO ČÁSTI PD: F1.4.1.	ČÍSLO VÝKRESU: 02