

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice  
se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice  
ID hjyaavk  
Čj. 1369/16969 -ÚP/2012-1420

V Pardubicích dne 29. března 2012  
Výtisk číslo : 1  
Počet listů : 3  
Příloha : 1/2sit.

INDESING s.r.o.  
Jezbořice 110

530 02 Pardubice

Vaše čj. : - -  
Ze dne : - -

**Věc: „Cyklostezka Pražská - Branecká, změna č.1, k.ú. Svítkov”**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění, Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu vydávám:

**z á v a z n é   s t a n o v í s k o**

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 30. září 2009 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Pavel Jůn, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Rozhodnutí platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Rozhodnutí platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí i vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastny, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník,...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.*

**Stavbou dojde ke kolizi s vojenským sdělovacím kabelem.**

**Uvedeným územím prochází podzemní telekomunikační vedení vojenské správy, jehož orientační průběh je vyznačen na přiloženém situačním plánu( příloha č. 1) a dojde k jeho kolizi s posuzovanou stavbou.**

**Podmínky pro provedení stavby:**

1. Trasa cyklostezky je vedena přes pozemky p.č.1074,1043/4 a 1077/15 ve vlastnictví MO-ČR. Tyto pozemky lze ve smyslu ustanovení §26 odst.1 zákona č.219/200Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích zatížit věcným břemenem pouze ve výjimečných případech, např. pokud se jedná o veřejně prospěšnou stavbu dle § 2 odst.1 písm. 1 stavebního zákona.



**S umístěním cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví MO –ČR souhlasím za předpokladu, že ve výrokové části územního rozhodnutí a stavebního povolení bude uvedeno, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.**

2. Za předpokladu splnění podmínky č.1 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene p.p.č.1074, 1043/4 a 1077/15 v k.ú. Svítkov, které jsou ve vlastnictví ČR-MO, souhlasíme s výstavbou jako účastník řízení. O uzavření smlouvy je nutno požádat samostatně Vojenskou ubytovací a stavební správu Pardubice, oddělení majetkoprávní (Bc.P.Jakoubek, tel. 973 245 611) před vydáním stavebního povolení.
3. V prostoru této stavby je zemní silnoproudé vedené vysokého napětí v evidenci provozního střediska PS 0529 Pardubice (příloha č.2). Před zahájením zemních prací je nutno provést vytýčení kabelu vysokého napětí z důvodu zamezení jeho poškození a dále v místě styku s el. kabelem provádět výkopové práce ručně (kontaktní osoba p.Petr Kaštánek,tel.973 242 029).
4. Dále je nutno dodržet zesílenou skladbu s nosností nad 10t a nulové navýšení obrub u záložních bran u čerpací stanice JET. V této části (od čerpací stanice JET) se také nachází kanalizace odpadních vod. S ohledem na hloubku jejího umístění tuto stavbu však neomezuje, pouze v případě zjištění čistící šachty v prostoru stezky je nutno šachtu zachovat přístupnou a náklady s tím spojené hradí investor stavby.
5. V případě omezení provozu na komunikaci I/2 požadují zaslat vyrozumění minimálně 30 dní před zahájením stavby na Vojenský útvar 2436,Pardubice(Ing.M. Janatka,tel.973 242 202).
6. Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle platných předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 3050, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.
7. Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt jej v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 3255 Pardubice, kpt. Ing. Milan DANĚK č. tel: 724033240). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně a s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.
8. V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu trvalých porostů provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Tuto podmínku požadují uplatnit ve stavebním povolení tak, aby jej nesplnění bylo posuzováno podle § 120, odst.2, druhá věta zákona 183/2006 Sb. v případě, že jedná o oznámení o užívání stavby nebo dle § 122, odst. 4, téhož zákona v případě, že se jedná o kolaudační souhlas. Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a to na základě ustanovení §4, odst.5 zákona 183/2006 Sb.



9. Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítím zemních prací vytýčení podzemního telekomunikačního vedení jeho provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor Macháček č.t. 602226257), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany, (viz zák. č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barvy, sprej, kolíky a pod) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.
10. Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.
11. Specifikace telekomunikačního zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhu a další podklady v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti s jejím projednáváním v rámci správních řízení jsou určeny výhradně pro účel, pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklad pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné akce a v žádném případě poskytnuty další osobě.
12. Dále požaduji zaslání skutečného provedení stavby v digitální podobě.
13. Z hlediska ochrany vojenských telekomunikačních zařízení a sítí souhlasím s výstavbou za předpokladu, že bude provedena dle předložené dokumentace a za dodržení výše uvedených podmínek.

  
Ředitel  
Ing. Pavel JŮN

V další korespondenci či jiném kontaktu, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací tohoto spisu – urychlíte tím vyřízení.

Kontaktní osoba : Romana Čapská, tel: 973 245 973



Příloha č. 1 k čj. 1369/16969 - ÚP/2012-1420

1043/3

1043/9

780

1077/10

1043/5

15

1077/2

1077/71

VÚ 3255 Praha - OddOTZS

Měřítko

1:500

Cyklostezka  
Pardubice - Svítkov  
ul. Pražská, Branecká

Datum

13.02.2012

Č. výkresu

1

Zákres kabelů je pouze orientační, před zahájením  
zemních prací je nutno kabely vytýčit jejich správcem.



Priloha č. 2 k č.j. 1369/16969-UP/2012-1420

