

DOKONČENÍ POSOUZENÍ KVALIFIKACE A NABÍDEK ZÁZNAM O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ze dne 29.7.2015 v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu:

Výměna výtahu v bytovém domě č.p. 513 ul. Bělehradská

Dne 14.7.2015 provedla hodnotící komise posouzení předložených nabídek na uvedenou zakázku malého rozsahu.

Hodnotící komise shledala nedostatky v technické části nabídky, nesoulad se zadávacími podmínkami u nabídky a dále odlišné platební podmínky u nabídky :

- **OTIS a.s., IČ: 42324254 (nabídka č. 5)**

Na základě toho byl dne 16.7.2015 uchazeč požádán o objasnění nabídky a technických parametrů.

Dne 17.7.2015 uchazeč OTIS a.s., IČ: 42324254 (nabídka č. 5) zaslal vysvětlení, kde akceptuje platební podmínky, které jsou přílohou výzvy, rozdíly v provedení výtahu a odlišné technické parametry vysvětleny a upraveny nebyly.

Z tohoto důvodu byl uchazeč znovu požádán dne 17.7.2015 o objasnění technické části nabídky s uvedením konkrétních rozdílů v technických parametrech. Jedná se o odlišné parametry nabídky oproti zadávacím podmínkám v počtu osob, nosných prostředcích, provedení šachty, rozměry kabiny, povrchu podlahy a rozměrů dveří.

Na základě této druhého požadavku k doplnění a objasnění nabídky zaslal uchazeč OTIS a.s., IČ: 42324254 (nabídka č. 5) dne 24.7.2015 finální tabulku technických parametrů nabízeného výtahu. Na základě těchto zaslaných technických parametrů jsou nadále odlišnosti oproti zadávacím podmínkám :

- Rozměry výtahu 1150 x 2300 mm (požadavek zadavatele je 1200 x 2400 mm)
- Nosnost výtahu 1150 kg (požadavek zadavatele je 1250 kg)
- Počet osob 15 (požadavek zadavatele je 16 osob)

DNE 29.7.2015 PROVEDLA HODNOTÍCÍ KOMISE DOKONČENÍ POSOUZENÍ NABÍDKY :

NABÍDKA Č. 5

OTIS a.s.

J.Opletala 3506/45, Břeclav

IČ: 42324254

Uchazeč ve své nabídce předložil odlišné technické parametry, které nejsou v souladu s výzvou k podání nabídky a dále odlišné platební podmínky.

Uchazeč OTIS a.s. dne 17.7.2015 přijal platební podmínky zadavatele a 24.7.2015 zaslal zadavateli upravené technické parametry výtahu, které však nejsou v souladu s výzvou zadavatele.

Závěr: Uchazeč nesplňuje technickou část a nabídka není v souladu se zadávacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí výzvy k podání nabídky.

SEZNAM DODAVATELŮ, KTEŘÍ SPLNILI PODMÍNKY

NABÍDKA Č. 2

HELGOS, s.r.o.

Revoluční 8, Ústí nad Labem

IČ: 46711732

NABÍDKA Č. 4

Výtahy Pardubice a.s.

Průmyslová 389, Pardubice

IČ: 13582101

SEZNAM DODAVATELŮ, KTEŘÍ NESPLNILI PODMÍNKY

NABÍDKA Č. 1

Jaromír Novák-VROM

Chodská 503, Trutnov

IČ: 11116498

NABÍDKA Č. 3

Výtahy EVIS s.r.o.

U Stadionu 2123/4, Svitavy

IČ: 02346648

NABÍDKA Č. 5

OTIS a.s.

J.Opletala 3506/45, Břeclav

IČ: 42324254

DOKONČENÍ POSOUZENÍ NABÍDEK

Nabídky uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky, které jsou nedílnou součástí výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu, nebudou hodnoceny.

ZÁVĚR

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Pořadí nabídek bylo hodnotící komisí provedeno dle výše nabídkové ceny.

PO PROSTUDOVÁNÍ NABÍDEK BYLO STANOVENO NÁSLEDUJÍCÍ POŘADÍ :

1. místo – Výtahy Pardubice a.s., IČ: 13582101
2. místo – HELGOS s.r.o., IČ: 46711732

HODNOTÍCÍ KOMISE:

Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora

OKLWENA

Jaroslav Hruška-vedoucí OMI

Petr Hušek

Libor Jirout-technik OITS

Jan Chvojka-technik OMI