



- Poznámka
- Číslování sloupů veřejného osvětlení v této projektové dokumentaci je použito jen v rámci zpracovované dokumentace.
 - Skutečné číslování loupů veřejného osvětlení je nutno dohodnout s provozovatelem veřejného osvětlení.
 - Do společné rýhy položen uzemňovací drát Fežn prům. 10mm.
 - PŘI VLASTNÍ REALIZACI STAVBY JE NUTNO DODRŽET TECHNICKÝ PŘEDPIS SPRÁVCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ S NÁZVEM "ZÁSADY VÝSTAVBY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBICE – TECHNICKÝ PŘEDPIS".

Soupis materiálů pro 1ks osvětlovacího bodu označeno "NO"

- 1ks Stožár bezpaticový – zdvěsná výška svítidla 8m s manžetou – žerový zinek průměr stožáru 159/133/114
- 1ks Ochranná manžeta plastová OMP 159
- 1ks Výložník obloukový délky 2,5m se sklonem 0°
- 1ks Elektrovýbroj stožáru typ SR7Z1 – 27 ZCu s 1ks pojistky
- 1ks pojistková vložka E27 In = 6A
- 1ks Vnitřní kabel CYKY 3C x 1,5mm
- 1ks Svítidlo odpovídající svým tech. parametry např. svítidlu typu PHILIPS IRIDIUM 3 large s LED 1m Drát AY 8mm
- 1ks Svorka zkušební SZ
- 1ks Svorka zemníčí SU

Výškopisný systém: BpV
Souřadnicový systém: S–JTSK

REVIZE č. : — DATUM : —

Stavba:		Stupeň:	
Stavební úpravy části Zborovského náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova		D S P	
Místo stavby:		Část:	
Pardubice		C.2	
Stavebník:		Datum:	
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice V Čašková 22, 530 02 Pardubice		08/2014	
Měřítko:		Autorizační razítko:	
Zodpovědný projektant:		Paré:	
Ing. arch. Radek Horňák Slávy Horníka 252/14 Praha 5 15000		Ing. Tomáš Rok	
Výpracoval:			
Ing. Josef Machač Sezemnická 458, 500 11 Hradec Králové			
Obsah:		Oddíl:	
Schéma zapojení veřejného osvětlení		VO – 4	
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A PODLEHÁ OCHRANĚ VE SMYSLU AUTORSKÉHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT POUŽITA, KOPÍROVÁNA BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA, JE URČENA PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ			