

Seznam osvětlovacích těles

Sedláčkova 467, Pardubice (společné a nebytové prostory)

podlaží	umístění	spotřebič	počet	příkon	příkon celk.
	-	-	ks	kW	kW
1.NP	chodba	svítidlo žárovkové 60W	7	60	420
	prádelna	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
	chodba vlevo	svítidlo žárovkové 60W	4	60	240
	sušárna	svítidlo žárovkové 200W	2	200	400
	chodba vpravo	svítidlo žárovkové 60W	4	60	240
	žehlárna	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
	sklad	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	WC	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	koupelna	svítidlo žárovkové 100W	2	100	200
	umývárna	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	WC	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	umývárna	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	sprcha	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	WC	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	jídelna	svítidlo žárovkové 100W	2	100	200
	kancelář+kuchyňka	svítidlo žárovkové 100W	2	100	200
	společenská místnost	svítidlo žárovkové 100W	6	100	600
	ložnice	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
	ložnice	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
	kancelář	svítidlo zářivkové 22W	2	22	44
	kancelář	svítidlo zářivkové 2x9W	2	18	36
2.NP	chodba	svítidlo žárovkové 60W	14	60	840
3.NP	chodba	svítidlo žárovkové 60W	14	60	840
4.NP	chodba	svítidlo žárovkové 60W	14	60	840
5.NP	chodba	svítidlo žárovkové 60W	14	60	840
schodiště	schodiště 1.-5.NP	svítidlo žárovkové 60W	12	60	720
Celkem celý objekt		zářivky	4		80
		žárovky	112		7 480
		ostatní			
		celkem příkon			7 560