



INDESING s. r. o.
Ing. Jiří Šejnoha
Jezbořice 110
530 02 PARDUBICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1032027368 / 25. 1. 2011

Zdeněk Jirout / 840 840 840 Pardubice / 4. 2. 2011

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážený pane,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek ze dne 25. 1. 2011, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Odstavná stání v ul. Kostnická, k. ú. Svítkov, par. č. 706/1“.

S projektovou dokumentací souhlasíme, požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy.

Požadujeme stávající kabelové vedení vysokého napětí (10 kV), v prostoru odstavných stání, uložit do betonových kab. žlabů.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Poskytování sítí VN, NN

Příloha
Projektová dokumentace

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Zákaznická linka: 840 840 840 | Linka pro hlášení poruch: 840 850 860
fax: +420 371 102 008 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
zasílací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň