



LEGENDA VŠEOBECNÁ

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3NPE stř. 230/400V TN–S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1NPE stř. 230V/TN–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
V SÍTI "TN": – čl.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
– čl.A2...KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2
V SÍTI "TN": – NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIČ
VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1
V SÍTI "TN": – PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ
– PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ
OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: – POJISTKAMI A JISTIČI
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000–1 ed.2, ČSN 33 2000–5–51 ed.3: VIZ PROTOKOL

POZNÁMKY:

- BĚŽNÉ ROZVODY PROVEDENÉ KABELY CYKY BUDOU ULOŽENY V LIŠTÁCH Z UMĚLÉ HMOTY.
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ VZT, CHLAZENÍ ... VIZ. SAMOSTATNÁ PD

POZOR!

NAPÁJECÍ KABELY PRO VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY BUDOU ULOŽENY V PLASTOVÝCH LIŠTÁCH, KTERÉ JSOU DODÁVKOU PROFESE VZT.

Ved. projektant	Odpov. projektant	Vypracoval	<div>E-dir</div> <div>s.r.o.</div> <div>Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz</div>		
		Ing. J. Lněnička			
Investor: Statutární město Pardubice, MmP,Pernštýnské nám. 1, Pce			Zak.č.	199/10/14	
DOKLIMATIZOVÁNÍ I.-IV.NP BUDOVY Štrossova 44, Pardubice D - Dokumentace objektů SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Stupeň	DPS	
			Datum	10/2014	
			Měřítko	1:100	
			Formát	2 x A4	kopie
			Část	Číslo příl.	
Obsah Silnoproudé rozvody 1.PP			EL	02	