

V Praze dne 17. října 2013

**Dodatečná informace č. 42 až č. 44 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek**

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

**„Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“**

zadávanou dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v užším řízení.

Zadavatel, **Statutární město Pardubice**, IČO: 00274046, sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky **poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky a rozhoduje o změně těchto zadávacích podmínek, resp. tyto zadávací podmínky upřesňuje.**

**Dotaz:**

Prvky z rozebrané kamenné terasy a schodiště – dle Knihy standardů, jakou vzdálenost máme uvažovat k odvozu a uložení těchto prvků na místo určení vlastníka?

**Dodatečná informace č. 42**

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a zároveň tyto podmínky upřesňuje, tak že místo určení pro uložení prvků z rozebrané kamenné terasy a schodiště je vzdáleno cca 6 km od místa stavby v jednom směru.

---

**Dotaz:**

Kamenné desky a stupně v parku – dle VV je materiálově požadována **černá** žula, avšak dle Knihy standardů mají být provedeny z **tmavé** žuly (to bychom mohli chápat také jako např. tmavě šedá!). Požaduje zadavatel výslovně **černou** žulu? (...značný cenový rozdíl).

**Dodatečná informace č. 43**

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel upřesňuje zadávací podmínky, tak jak následuje:

zadavatel požaduje jako materiál pro „Kamenné desky a stupně v parku“ výhradně **černou žulu**. Šedá či tmavě šedá žula není ze strany zadavatele akceptovatelná.

---

**Dotaz:**

V S020 Galerie-Cafe – nejedná se zde o duplicitní položky?

ve stavební části, oddíl klempířské konstrukce

Klempířská hlavice odkouření kotle ø80/125 mm, 3-vrstvý vložkový nerezový komín, výška l= 5,154 m	kpl	1,000
---	-----	-------

v části Zařízení pro vytápění:

Systém odkouření ø80/125 mm pro kondenzační kotel	Pozn. - jednotlivé komponenty odkouření a jejich počet upravit dle skutečnosti na stavbě	
Spalinový adaptér	ks	1,000
Svislé odkouření vč. střešního nástavce	ks	1,000
Koleno 87 °	ks	3,000
Prodlužovací kus odkouření 0,5 m	ks	1,000
Prodlužovací kus odkouření 1,0 m	ks	1,000
Prodlužovací kus odkouření 2,0 m	ks	4,000
Revizní otvor	ks	1,000

**Dodatečná informace č. 44**

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel odkazuje na Dodatečnou informaci č. 40 ze dne 16. 10. 2013, ve které upřesnil, že se v daném případě nejedná o duplicitu položek.

*Veškeré ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.*

---

Statutární město Pardubice  
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát  
na základě plné moci