



S00BP017S16L

**MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC**

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vodoprávní úřad

č.j. : OŽP/VOD/56596/12/No

vyřizuje : referent Alena Nováková

tel./fax. : 466 859 153/336

Statutární město Pardubice		OMI
Magistrát města -4-		
Došlo:	25 -10- 2012	
Č.j.:	64026/2012	Zpracovatel
Příl.:		Ukl. znak

Pardubice, 23.10.2012

**Magistrát města Pardubice, OMI, Pernštýnské nám.1, Pardubice****Věc : sdělení k ohlášení**Dne 27.9.2012 jste předali zdejšímu vodoprávnímu úřadu **ohlášení** na stavbu:**Pěší zóna - Třída míru s napojením Sladkovského ul., - F.2.1.1 Vodovodní a kanalizační řady:****Třída míru**

a) **kanalizace** – stávající trasa je vedena od OC Grand k objektu Matným středem vozovky a je provedena v původním vejcovitém tvaru DN 600/900 a od ulice Sladkovského vejcovitého tvaru 500/750. Stávající stoka bude ponechána a bude provedena pouze výšková úprava kanalizačních poklopů šachet.

b) **vodovod** – Třídou míru jsou vedeny 2 trasy starých litinových rozvodů. Po severní straně ulice je veden řad DN 200, od ulice Sladkovského DN100; po jižní straně „U spořitelny“ DN 200. Všechny tyto řady budou v rámci stavby zrekonstruovány z tvárné litiny DN 100 a DN 200, stávající vodovodní potrubí bude vyřazeno a odstraněno. Na novém řadu budou osazeny odbočky, dále požární nadzemní hydranty DN80

vodovodní řad „1“ DN 200mm – 440,60m

vodovodní řad „1-1a“ DN 100 – 93,67m

vodovodní řad „1-1b“ 1.část DN 100mm – 73,51m

vodovodní řad „1-1b“ 2.část DN 200mm – 216,16m

**Sladkovského ul.**

a) **kanalizace** – u betonové stoky DN 600/900 mm bude bezvýkopovou technologií osazen sklolaminátový rukávec min. tl.20mm, před zatažením rukávce bude provedena oprava dna stoky zednickým způsobem, zároveň bude provedena oprava šachet.

b) **vodovod** – v ul. Sladkovského je původní vodovodní řad z litiny DN 125. Vodovodní řad bude zrekonstruován litinovým potrubím DN150. Na novém řadu budou osazeny odbočky. Stávající vodovodní potrubí bude vyřazeno a odstraněno. Na novém řadu budou osazeny odbočky, dále požární nadzemní hydranty DN80

vodovodní řad „1-1“ ul. Sladkovského DN 150mm – 280,00m

Vodovodní řady jsou vedeny ve stávajících trasách a pozemcích.

Kanalizační a vodovodní přípojky nejsou součástí ohlášení; přípojky nejsou vodním dílem.

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek**.**Ing. Miroslav Míča**  
vedoucí odboru**Otto Sigmund**  
v zastoupeníMAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC  
odbor životního prostředí  
oddělení vodního hospodářství  
Štrossova ulice 44  
530 21 Pardubice -1-

„otisk úředního razítka“

