



**Pardubice**

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic  
Odbor majetku a investic | Oddělení veřejných zakázek  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 35179/2014 OMI  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Eva Radová  
Telefon: 466 859 403  
E-mail: eva.radova@mmp.cz

Datum: 09.06.2014

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 v rámci veřejné zakázky:**

### **BD Ohrazenická 159 – 163 – výměna oken**

**DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:** otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

**EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** 371764

#### **ZADAVATEL:**

Statutární město Pardubice  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046  
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

**V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od jednoho zájemce o veřejnou zakázku. Žádost o dodatečné informace byla zadavateli doručena dne 4.6.2014.**

#### **K DOTAZU č. 1:**

*U většiny položek je v tabulce požadavek na:*

*„Vrchní kování: ovládání okna plastovou klikou včetně polohy pro mikroventilaci“*

*A zároveň:*

*„okna v provedení s automatickou mikroventilací bez možnosti mechanického ovládání“*

*To jde dost proti sobě – buď tam bude čtvrtá poloha kliky, ovládaná obsluhou, nebo tam bude větrací klapka, fungující nezávisle na obsluze. Samozřejmě tam případně mohou být oba systémy, ale všechno stojí peníze....*

*Nebylo by možné nějaké upřesnění?*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Zadavatel požaduje souběžně oba systémy ovládání, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, tzn. mechanické standardní ovládání křídla klikou a zároveň zajištění minimální průvzdušnosti výplně otvoru bez zásahu uživatele např. systémem větracích štěrbin nebo jiným certifikovaným systémovým řešením dle nabídky odborného zhotovitele.

-----

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Hruška

vedoucí odboru

vz. Ing. Karolína Vopršalová