

Č. jednací: MmP 37424/2014

Počet listů: 5

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová

Telefon: 466 859 401

E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 18.06.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

Stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. Čs. armády – Jana Palacha a ul. Rožkova v úseku ul. Teplého – Staňkova

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 12.6 a 13.6.2014.

K dotazu č. 1:

V ulici Rožkova vzrostlé stromy svým kořenovým systémem zasahují do obručníku a vozovky, a ve výkazu výměr ani v dokumentaci tento problém není řešen.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Nově navržená obruba je posunutá o min.0,7m od původní obruby směrem od stromů, žádné další úpravy kořenů a stromů nejsou dle OŽP povoleny.

K dotazu č. 2:

Ve výkazu výměr je položka p.č. 1 - 111203111 Odstranění pařezů – 15m². Pařezy na obhlídce staveniště nebyly zjištěny. Jakým způsobem ocenit tuto nestandardní výměru.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Pařezy jsou v chodníku v ulici Rožkova v úseku Gorkého - ul. Staňkova → ocenit vyfrézování pařezů dle výkazu výměr, 15 m².

K dotazu č. 3:

V PD není řešena dočasná ochrana stromů, bude položka doplněna?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Na uvedené opatření není samostatná položka, řešit v rámci zařízení staveniště

K dotazu č. 4:

Dokumentace neobsahuje kácení stromů. Bude doplněna položka?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

V rámci stavby nebude prováděno kácení stromů, není řešeno v PD ani ve výkazu výměr.

K dotazu č. 5:

Ve výkazu výměr je položka p.č. 153 – 91-5 Oprava stávajících bet. anglických dvorků. Počet 9, jednotka neznámá. Způsob opravy nebyl přesně určen. Při obhlídce bylo nalezeno cca 15 ks anglických dvorků.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel požaduje provedení opravy 9 kusů anglických betonových dvorků vč. výměny kovových mříží.

Položka č. 153 v listu SO 101 Dopravní plochy se tímto upřesňuje následovně:

153	R	91-5	Oprava stávajících bet. anglických dvorků, oprava betonů 0,02m ³ /kus, výměna kovové mříže do 1,6x0,6m	ks	9,000		
-----	---	------	---	----	-------	--	--

K dotazu č. 6:

Jakým způsobem řešit demontovatelný zákryt anglického dvorku v ulici Gorkého u Waldorfské školy. V dokumentaci není řešeno. Má se ponechat v původním stavu s krytem z litého asfaltu?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ano, neřešit, zůstane stávající.

K dotazu č. 7:

Ve výkazu výměr je položka p.č. 154 – 91-6 Opravy fasád počet 200, jednotka bm. Způsob opravy nebyl přesně určen. Výměra a způsob opravy je velmi neurčitý, bude upřesněno?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ne, nebude upřesněno, zadavatel nepožaduje provedení oprav fasád v rámci tohoto díla (pouze případně jako odstraňování škod způsobených zhotovitelem svou stavební či jinou činností třetí osobě viz. návrh SOD, oddíl II., ust. III Povinnosti zhotovitele, podmínka č. 17) → položka č. 154 v listu SO 101 Dopravní plochy nebude uchazečem oceňována a dle požadavku zadavatel bude proškrtnuta, případně vynechána.

K dotazu č. 8:

Jak bude řešen detail napojení nového chodníku na fasády domů. Např. doplněním nopové folie. V dokumentaci není řešeno. Bude detail doplněn a doplněn výkaz výměr?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Detail doplněn nebude. Dokumentace řeší napojení stávajících chodníků výměnou stávajícího krytu za kryt z dlažby bez položení ochranných fólií

K dotazu č. 9:

Svodná potrubí dešťových vod části přilehlých bytových domů jsou vyvedena volně na chodník. Bude řešeno napojením na kanalizaci a doplněn výkaz výměr?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ne, svody zůstanou stávající

K dotazu č. 10:

Stávající lapače střešních splavenin svou výškou nekorespondují se stávající ani navrhovanou výškou chodníků, bude dále řešeno?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ne, lapače zůstanou stávající

K dotazu č. 11:

*Bude zpětně využita vybouraná žulová dvoulinka v ul. Rožkova, jedná se o kostky o rozměrech cca 200*150. Bude odvezena na skládku objednatele?*

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Předmětná žulová dvoulinka nebude použita, bude odvezena na skládku objednatele.

K dotazu č. 12:

Bude se vybouraná stávající žulová mozaika vozit na skládku objednatele?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ano, bude odvezena na skládku objednatele.

K dotazu č. 13:

Ve výkazu výměr je položka p.č. 126 – 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry, k této položce chybí specifikace materiálu. Bude doplněno do výkazu výměr?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ne – specifikace materiálu je uvedena v položce č. 128 v listu SO 101 Dopravní plochy a platí pro pol. č. 126 a č. 127 v téhož listu (5,2m²/t - tj. 0,048t na bm žulové dvoulinky š. 0,25).

K dotazu č. 14:

Dotaz k položce p.č. 5 – 41314 Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření. Je možné předpokládat plnou dopravní uzávěru jednotlivých prováděných úseků?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Bude možno provést uzávěru jednotlivých úseků, budou ale muset být průjezdné jednotlivé křižovatky, respektive nepůjde uzavřít dvě křižovatky vedle sebe.

Po dobu nezbytně nutnou (pokládka živice) předpokládáme uzavření delších částí komunikace vč. křižovatek.

K dotazu č. 15:

Dotaz k položce p.č. 6 – R Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zhotovitel zajistí vydání všech těchto povolení a rozhodnutí, tzn. nacení práce spojené s touto administrativou, poplatky za užívání nehradí.

K dotazu č. 16:

Jedná se o objekt SO 101 Dopravní plochy. Dle rozpočtu se rozebere 1.665,00 m² dlažby z mozaiky. 265,00 m² dlažby z mozaiky se položí z vybourané a očištěné mozaiky od KD Dukla. Mám dotaz, jak položku „583800140-1 – mozaika dlažební, žula 3/7 cm II třída – vybouraná očištěná od KD Dukla“ ocenit? Jedná se o využití vybouraného materiálu ze stavby. Dle zadávacích podmínek musí uchazeč ocenit všechny položky hodnotou větší než 0.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Jedná se o využití vybouraného materiálu ze stavby → položka č. 44 v listu SO 101 Dopravní plochy na dodávku materiálu nebude uchazečem oceňována a **dle požadavku zadavatel bude proškrtnuta, případně vynechána.**

K dotazu č. 17:

Ve které položce máme zohlednit cenu za očištění vybourané dlažby z mozaiky? V rozpočtu je pouze položka pro očištění vybouraných zámkových dlaždic – 150,00 m². K čemu se vztahuje tato položka, když se veškerá vybouraná zámková dlažba odváží na skládku?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Očištění dlažby z mozaiky bude oceněno v rámci položky č. 155 v listu SO 101 Dopravní plochy, vybouraná zámková dlažba se čistit nebude.

Položka č. 155 v listu SO 101 Dopravní plochy se tímto upřesňuje následovně:

155	221	979071131	Očištění vybouraných <u>mozaiky dlažební, žula 3/7cm</u>	m ²	265,000		
-----	-----	-----------	--	----------------	---------	--	--

K dotazu č. 18:

Podobně je to s vytrhanými obrubami. Vytrhá se 1.889,00 m silničních ležatých obrub. 1.265,00 m obrub se osadí z vybouraných kamenných obrub OP2 30x20 – z ulic Gorkého a Rožkova. Jak tuto položku „583803130-1 – obrubník kamenný, žula OP2 30x20 – vybourané obruby z ulic Gorkého a Rožkova“ ocenit? Očištění vybouraných obrub má položku zvlášť.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Jedná se o využití vybouraného materiálu ze stavby → položka č. 132 v listu SO 101 Dopravní plochy na dodávku materiálu nebude uchazečem oceňována a **dle požadavku zadavatel bude proškrtnuta, případně vynechána.**

Vzhledem ke shora uvedeným informacím a úpravě výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Nabídka musí být doručena nejpozději do 4.7.2014 do 10:00 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor majetku a investic, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 4.7.2014 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: členové hodnotící komise (popř. jejich náhradníci), zástupci zadavatele, zástupci uchazečů (max. 1 osoba za uchazeče).

Požadavky na rozsah zpracování nabídky a ostatní podmínky zadávací dokumentace vč. příloh - ostatních částí PD a návrhu SOD zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru
odbor majetku a investic
vz. Ing. Karolína Vopršalová

Příloha: upravený výkaz výměr