

Č. jednací: MmP 37744/2014

Počet listů: 2

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová

Telefon: 466 859 401

E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 20.06.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

Stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. Čs. armády – Jana Palacha a ul. Rožkova v úseku ul. Teplého – Staňkova

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 18.6. a 19.6.2014.

K dotazu č. 1:

Jedná se o objekt SO 801 – Mobiliář a sadové úpravy. V rozpočtu jsou pro výsadbu uvedeny položky: 171 – javor Acer rubrum Red sunset kont. 45l 175-200 cm – 7 kusů. V technické zprávě je uvedeno Platanus acerifolia Alphens Globe /Platan javorolistý/ - 7 kusů velikost ok 14-16cm. Dále položka 173 – zlatice – Forsythia intermedia Minigold kont. 10l 60-80 cm – 13 kusů, ale v technické zprávě je uvedeno Amelanchier lamarckii – 13 kusů velikost ok 14-16cm. Mám dotaz, co platí? Zda výkaz výměr, nebo technická zpráva.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Platí technická zpráva v projektové dokumentaci. Zadavatel tedy uvádí do souladu s projektovou dokumentací výkaz výměr - položky č. 171 a 173 v listu SO 801 Mobiliář a sadové úpravy:

171	026	02650-1	<i>Platanus acerifolia Alphens Globe, obvod kmene 14-16cm</i>	kus	7,000		
-----	-----	---------	---	-----	-------	--	--

173	026	02650-2	<i>Amelanchier lamarckii - muchovník 175-200</i>	kus	13,000		
-----	-----	---------	--	-----	--------	--	--

K dotazu č. 2:

Dále si dovoluji požádat o podrobnější specifikaci položky č. 104 – 89---5 – díly pro betonové šachty v místech rušených vpustí, vč. litinového nebo betonového poklopu – 24,00 soub.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Technické upřesnění k položce č. 104 - Jedná se o náhradu stávajících vpustí, do kterých může být ještě zapojen vývod dešťových svodů a další neidentifikované svody.

Složení šachty bude následující: šachtové dno, skruže, vyrovnávací prstenec, poklop, celková výška do 1,8m. Poklop šachty bude litinový.

K dotazu č. 3:

Na základě dodatečných informací č.1, odpovědi k dotazu č. 16 nemáme oceňovat položku č. 44, předpokládám, že to stejné bude platit v položce č. 75 – mozaika dlažební, žula 3/7 cm II třída – vybouraná očištěná od KD Dukla – 25,00 t.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ano, jedná se o využití vybouraného materiálu ze stavby → položka č. 75 v listu SO 101 Dopravní plochy na dodávku materiálu nebude uchazečem oceňována a dle požadavku zadavatele bude proškrtuta, případně vynechána.

Zároveň se tímto upřesňuje položka č. 155 v listu SO 101 Dopravní plochy ve vyčíslení množství celkem, a to následovně:

155	221	979071131	Očištění vybouraných <i>mozaiky dlažební, žula 3/7cm</i>	m2	465,000		
-----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

Požadavky na rozsah zpracování nabídky a ostatní podmínky zadávací dokumentace vč. příloh - ostatních částí PD, návrhu SOD a Dodatečných informací č. 1 ze dne 18.6.2014 č.j. MmP 37424/2014 zůstávají v platnosti beze změn. Nabídková cena bude zpracována na podkladě výkazu výměr, který je přílohou těchto Dodatečných informací č. 2.

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru
odbor majetku a investic
vz. Ing. Karolína Vopršalová

Příloha: upravený výkaz výměr