

Č. jednací: MmP 39251/2014

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová

Telefon: 466 859 401

E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 26.06.2014

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:**

### **Stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. Čs. armády – Jana Palacha a ul. Rožkova v úseku ul. Teplého – Staňkova**

**DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:** otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

**ZADAVATEL:**

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 15.6.2014.

### **K dotazu č. 1:**

*V projektové dokumentaci jsou uvedeny veškeré živичné vrstvy uvedeny jako nemodifikované (technická zpráva, vzorový řez) - viz výtah z TZ níže. Ve výkazu výměr jsou však položky č. 23 a 24 uvedeny jako modifikované asfalty.*

*Jak máme tyto položky ocenit?*

*Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm (ČSN 73 61 21)*

*asfaltový beton ACL 16+ 60 mm (ČSN 73 61 21)*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

K uvedenému dotazu sdělujeme, že položka 23 a 24 platí a bude oceněna tak, jak je uvedena ve výkazu výměr, a to:

23	221	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 710,000		
		žv	1140+325+605+1605+285+190+405+745+320+90		5 710,000		
24	221	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 710,000		

**Požadavky na rozsah zpracování nabídky a ostatní podmínky zadávací dokumentace vč. příloh - PD, návrhu SOD a Dodatečných informací č. 1 ze dne 18.6.2014 č.j. MmP 37424/2014 a Dodatečných informací č. 2 ze dne 20.6.2014 č.j. MmP 37744/2014 zůstávají v platnosti beze změn. Nabídková cena bude zpracována na podkladě výkazu výměr, který je přílohou těchto Dodatečných informací č. 2.**

Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru  
odbor majetku a investic  
vz. Ing. Karolína Vopršalová