





VÝŠKA UMÍSTĚNÍ KAMERY MINIMÁLNĚ 4,5m
NAD VOZOVKU, BŮDE UPŘESŇENÁ PŘI REALIZACI
PODLE KAMEROVÝCH ZKOUŠEK

LEGENDA	
	DOMĚ KAMERA OTOČNÁ VENKOVNÍ
01_D	ČÍSLO KAMERY
	OPTICKÝ KABEL
	STÁVAJÍCÍ SLOUP VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 UPS	UPS ROZVODNICE

POZNÁMKA:

- NAPĚTOVÁ KONSTANTA: 3 kV + PE, 230 V/400 V, 50 Hz, TN-S
- OCHRANA PŘED ND ŽIV. ČÁSTÍ: IZOL. A KRYTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed 2
- OCHRANA PŘED NEŽIV. ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOVÍDAČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed 2
- ELEKTROINSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT: ČSN 33 2130 ed 2, ČSN 33 2000-5-51 ed 3, ČSN 33 2000-5-52 ed 2
- PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed 3 - VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKT.	SCHVÁLIL	Ověřil
CINĀN TONĀŠ	ING./VBĀTĀ FR.	ING. ŠIP PAVEL	KŮČEROVÁ B.
Pavel	Hed		Mastors /
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA		
AKCE	KÂMEROVÝ SYSTÉM MĚSTA PARDUBIC		
NÁZEV	KÂMERÁ 02_D MŮK ZÁVODIŠTĚ		
<div><div>CESSA</div><div>tradice / integrace / optimalizace</div></div>			
ČÍSLO ZAKÁZKY	2753		
ARCH. ČÍSLO	4-13-08-2447		
STUPEŇ	DPS		
DATUM	ŘÍJEN 2013		
FORMÁT	A3		
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.		
1:1000	D.2.2.02_D		

VÝTISK ČÍSLO

CESF
tradice / integrate / optimalizace

tradice / integrace / optimalizace

ČÍSLO ZAKÁZKY 275

ARCH. ČÍSLO	4-13-08-2447
-------------	--------------

STUPEN	DPS
--------	-----

DATUM	RIJEN 2013
-------	------------

FORMAT	A3
--------	----

MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝK

1:1000 D.2.2.02 D