




č.změny	Text změny - odůvodnění	Datum	Podpis

Bc. Jan Touš
projektování pozemních komunikací
Kaznějovská 3
Plzeň
323 00
tel.: +420 775 031 676
E-mail: t-projekt@email.cz

OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE - MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VI KOSTNICKÁ 865, 530 06 PARDUBICE			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ÚČEL	DSP/DPS
BC. JAN TOUŠ 	BC. JAN TOUŠ 	ING. JIŘÍ ULMAN 	DATUM	04/2014
			MĚŘÍTKO	—
KRAJ	PARDUBICKÝ	MÚ/OÚ/POVĚŘENÁ OBEC	FORMÁTY	—
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V UL. PRAŽSKÁ V POPKOVICÍCH PODÉL ST. SILNICE I/2			ČÁST	PARÉ
			F.	
DOKLADY			PŘÍL.	
			-	

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Č.j.: MmP 32483/2014 OD
vyřizuje: Ing. Martin Moravec, Ph.D.
telefon: 466 859 353
e-mail: martin.moravec@mmp.cz

V Pardubicích dne 27. května 2014

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
323 00 Plzeň

SDĚLENÍ

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy obdržel Vaši žádost o vyjádření k PD ve věci:
„Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice 1/2“

Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí silničního správního úřadu ve smyslu §25 zákona č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Tímto Vám náš úřad v souladu s §154 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) sděluje, že k uvedenému záměru nevydává vyjádření, stanovisko či závazné stanovisko.

Podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) tohoto ustanovení obecní úřad s rozšířenou působností uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad. Vzhledem k tomu, že se žádost vztahuje na řízení stavební, není náš úřad zmocněn vydat závazné stanovisko.

Podle § 15 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce 1 (§ 15), nebo o stavbu v působnosti obecního stavebního úřadu, platí stanovisko příslušného speciálního stavebního úřadu. V tomto případě ale o požadavek stanoviska kompetenčního nejde.

Ing. Martin Moravec, Ph. D.
Vedoucí oddělení

Magistrát města Pardubice
silniční správní úřad
530 21 Pardubice
25

č. jednací: OŽP/30853/14/LO

č. spisu: -

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Monika Löfelmannová
Tel.: 466 859 320
e-mail: monika.lofelmannova@mmp.cz

Bc. Jan Touš – projektování
pozemních komunikací
Kaznějovská 3
323 00 PLZEŇ

Datum: 26.5.2014

Věc: Vyjádření odboru životního prostředí k projektové dokumentaci:

„ Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice I/2“

Místo stavby: k.ú. Popkovice, ulice Pražská, podél silnice I/2

Investor: Statutární město Pardubice, ÚMO IVI – Svítkov, Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků v ulici Pražská.

Oddělení odpadů a ovzduší:

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů je uvedena akce možná za splnění následujících podmínek:

1. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.
2. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
3. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
5. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
6. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.

Ing. Monika Löfelmannová

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) v platném znění se záměr nedotkne zájmů ochrany přírody, jejich zvláště chráněných částí, ani zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ani prvků územního systému ekologické stability, podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. je stavba možná.

Z hlediska ochrany ZPF a LPF nemáme námitek.

Ing. Petr Veselovský

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č. 254/01 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná.

Ing. Markéta Horáčková Strnadová

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.



Ing. Miroslav Míča
vedoucí OŽP

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
odbor životního prostředí
oddělení odpadů a ovzduší
Štrossova ulice 44
530 21 Pardubice -1-

PD vrácena

28-05-2014



Sp. zn.: OHA/30804/2014/Lv

Č.j.: MmP 31070/2014

Vyřizuje: Lavřík Vladimír

Pardubice, dne 20.5.2014



S00BX00PZ9Q7

Bc. Jan Touš
Kaznějovská č.p. 1206/3
Bolevec
323 00 Plzeň 23

VYJÁDŘENÍ

Statutární město Pardubice, zastoupené Magistrátem města Pardubic, Odborem hlavního architekta, podle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na žádost, kterou dne 19.5.2014 podal:

Bc. Jan Touš, Kaznějovská č.p. 1206/3, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

ve věci:

PD - "Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél silnice I/2"

s d ě l u j e,

že se stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme za následujících podmínek:

1. Chodník bude proveden v jedné barvě - včetně sjezdů (které se budou lišit pouze silou konstrukce). A to přírodní (šedé).
2. Bude použita betonová dlažba obdélníkového nebo čtvercového tvaru.
3. V místech sjezdů nebudou použity snížené obrubníky, ale obrubníky sklopené tak, aby nebyla narušena niveleta chodníku. V souvislosti se sjezdy shledáváme nesoulad mezi předloženými vzorovými řezy a realitou: příčný sklon v místě sjezdu je (v případě použití sníženého obrubníku) větší než v úseku mezi sjezdy, pokud nemá být měněna výška sjezdů. Tento rozpor požadujeme v souladu s ČSN 73 6110 (ve znění změny Z1, čl. 10.1.2.12) řešit použitím sklopeného obrubníku.

Dále upozorňujeme, že chodník má podnormovou šířku (méně než 1,5 m). Předpokládáme, že v místě některých překážek (sloupů a sloupků) není dodržen ani požadavek vyhlášky č. 398/2009 Sb. (min. 0,9 m) – toto není možné vzhledem malé podrobnosti předložené dokumentace posoudit.

Proto je třeba, aby městský obvod či statutární město Pardubice iniciovalo jednání mezi statutárním městem Pardubice a ŘSD ČR ohledně řešení celého uličního prostoru, které by mělo řešit další závady na této komunikaci – živelné parkování, absence zohlednění cyklistického provozu adekvátními opatřeními.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Ing. arch. Vladimír Lavřík
referent odboru hlavního architekta

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
Odbor hlavního architekta
Štrossova 44
530 21 Pardubice

-5-

Obdrží:

1. Bc. Jan Touš, Kaznějovská č.p. 1206/3, Bolevec, 323 00 Plzeň 23



Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic | Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací:
Č. spisu: SZ_MMP 35588/2014
Č. evidenční: 3-14Popk
Počet listů:
Počet příloh: 1

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE VI –
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VI
Kostnická 865
530 06 PARDUBICE

Vyřizuje: Hana Priknerová
Telefon: 466 859 147
Email: hana.priknerova@mmp.cz

Datum: 10. 6. 2014


Souhlas vlastníka pozemků, MO6

Dne 2. 6. 2014 jsme obdrželi žádost o souhlas vlastníka pozemků ozn. jako pozemková parcela č. 334, 337/4, 337/5, 337/16, 337/27, 337/28, 337/29, 338/7, 342/6, 342/7, 397 katastrální území Popkovice ve vlastnictví statutárního města Pardubice se zásahem do uvedených pozemků z důvodu realizace akce "Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice 1/2". Investorem stavby bude městský obvod Pardubice VI.

Statutární město Pardubice jako vlastník pozemků ozn. jako **pozemková parcela č. 334, 337/4, 337/5, 337/16, 337/27, 337/28, 337/29, 338/7, 342/6, 342/7, 397 katastrální území Popkovice** sděluje prostřednictvím odboru majetku a investic, že nemá námitky a souhlasí se zásahem do uvedených pozemků z důvodu realizace akce "Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice 1/2". V případě zásahu do soustavy veřejného osvětlení, musí stavebník dodat na MmP, OMI, OPPN písemné souhlasné vyjádření akciové společnosti Služby města Pardubic. Nedílnou součástí tohoto souhlasu je potvrzená situace.

Tento souhlas vlastníka pozemku byl vydán pro potřeby zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, má platnost 12 měsíců ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření dalších odborných orgánů.

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků
a převodu nemovitostí
PSČ 530 21


Mgr. Dagmar Balousová
vedoucí oddělení

příloha
dle textu

LEGENDA: PLOCHY










 DOČASNÝ ZÁBOR


OSTATNÍ

 STAVEBNÍ ÚPRAVY
 ZAMĚŘENÍ
 KATASTRÁLNÍ MAPA



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

č.změny	Text změny - odůvodnění	Datum	Podpis																																	
<p style="text-align: right;">Bc. Jan Touš projektování pozemních komunikací Kaznějovská 3 Pízeň 323 00 tel.: +420 775 031 676 E-mail: t-projekt@email.cz</p>																																				
<table border="1"> <tr> <td>OBJEDNATEL</td> <td colspan="3">STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE - MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VI KOSTNICKÁ 865, 530 06 PARDUBICE</td> </tr> <tr> <td>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY</td> <td>NAVRHL, VYPRACOVAL</td> <td>KONTROLOVAL</td> <td>ÚČEL</td> </tr> <tr> <td>BC. JAN TOUŠ </td> <td>BC. JAN TOUŠ </td> <td>ING. JIŘÍ ULMAN </td> <td>DSP/DPS</td> </tr> <tr> <td>KRAJ</td> <td>MÚ/OÚ/POVĚŘENÁ OBEC</td> <td>FORMÁTY</td> <td>MĚŘÍTKO</td> </tr> <tr> <td>PARDUBICKÝ</td> <td>PARDUBICE</td> <td>6 x A4</td> <td>1:500</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="2">REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V UL. PRAŽSKÁ V POPKOVICÍCH PODÉL ST. SILNICE I/2 ZÁBOROVÝ ELABORÁT</td> <td>ČÁST</td> </tr> <tr> <td>G.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SITUACE</td> <td>PŘÍL.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>1.2.</td> </tr> </table>				OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE - MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VI KOSTNICKÁ 865, 530 06 PARDUBICE			ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ÚČEL	BC. JAN TOUŠ 	BC. JAN TOUŠ 	ING. JIŘÍ ULMAN 	DSP/DPS	KRAJ	MÚ/OÚ/POVĚŘENÁ OBEC	FORMÁTY	MĚŘÍTKO	PARDUBICKÝ	PARDUBICE	6 x A4	1:500	REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V UL. PRAŽSKÁ V POPKOVICÍCH PODÉL ST. SILNICE I/2 ZÁBOROVÝ ELABORÁT			ČÁST	G.	SITUACE			PŘÍL.				1.2.
OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE - MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VI KOSTNICKÁ 865, 530 06 PARDUBICE																																			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ÚČEL																																	
BC. JAN TOUŠ 	BC. JAN TOUŠ 	ING. JIŘÍ ULMAN 	DSP/DPS																																	
KRAJ	MÚ/OÚ/POVĚŘENÁ OBEC	FORMÁTY	MĚŘÍTKO																																	
PARDUBICKÝ	PARDUBICE	6 x A4	1:500																																	
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V UL. PRAŽSKÁ V POPKOVICÍCH PODÉL ST. SILNICE I/2 ZÁBOROVÝ ELABORÁT			ČÁST																																	
			G.																																	
SITUACE			PŘÍL.																																	
			1.2.																																	







Pražská

337/17

337/16

337/19



Žižkova

264/2

265/5

Q
265/6

Q
265/23

Q
265/24

306/4

306/3

P 265/26

306/2

35

49

65

306/1

98

42

41

34

46

60

135

79

Q
265/12

Q
265/16

Q
265/20

Q 2

337/5

337/

34/1

34/2

28/2

28/1

Q
263/3

Q
263/7

Q
263/2

Q
263/13

Q
263/21


263/19

Q
263/1

539

ZÁBOROVÝ ELABORÁT - SITUACE

M 1:500



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát
Rožkova 2757, 530 02 Pardubice

Č. j. KRPE-42949-1/ČJ-2014-170606

Pardubice 22. května 2014
Počet stran: 1

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
Plzeň

Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se na podkladě Vaší žádosti seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice I/2“. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících místních komunikací funkční skupiny D2 oboustranně silnice č. I/2 v Pardubicích, místní části Popkovice. Stavbou je navržena komunikace o šířce 1,21 - 1,30 m. Celková délka komunikací funkční skupiny D2 (chodník) navržených k rekonstrukci je 880 m.

Dopravní inspektorát nemá námitek proti předložené projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice I/2“ ke stavebnímu povolení za podmínky, že v souladu s ustanovení § 1 písm. a) vyhlášky č. 398/2009 Sb. budou komunikace provedeny o šířce min. 1,5 m v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 (příloha 2) uvedené vyhlášky.

por. Ing. Jiří Moučka
komisař dopravního inspektorátu
tel.: 974566257

npor. Ing. Pavel Barva
vedoucí dopravního inspektorátu


por. Ing. Jiří Moučka
komisař dopravního inspektorátu



V Pardubicích dne 27.5.2014

Č.j. *000104* /38200/3/ČŽ/2014

Vaše značka :

Vyřizuje : Lenka Čížková

Tel.: 466 046 519

Bc. Jan Touš

projektování pozemních komunikací

Kaznějovská 3

323 00 Plzeň

Věc : Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice I/2
Vyjádření vlastníka silnice I/2 k projektové dokumentaci

ŘSD ČR Správě Pardubice byla předložena dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou věc. Dokumentace řeší opravu chodníků podél silnice I/2 v části Popkovic ul. Pražská. Oprava bude spočívat v odstranění stávající skladby chodníků na úroveň pláně a položení nových konstrukčních vrstev. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby.

ŘSD ČR Správa Pardubice nemá námitek proti předložené dokumentaci. Upozorňujeme, že v rámci rekonstrukce sil. I/2 Popkovic – průtah, OŽK dojde pouze k výškové úpravě stávající silniční obruby. Projektovou dokumentaci na obnovu živičného krytu zpracovala pro nás fy. M.I.S. Hradec Králové, pobočka Pardubice.

Také chceme upozornit, že provádění stavebních prací na OŽK I/2 bude s nejvyšší pravděpodobností přesunuto do roku 2015. Na určitou dobu nám bylo pozastaveno vypisování veřejných zakázek a z důvodu termínu vypsání soutěže by došlo k realizaci až v podzimních měsících, což je z hlediska kvality provádění nevhodné období.

Investor stavby požádá ŘSD ČR Správu Pardubice o vypracování Smlouvy o podmínkách provedení stavby na dočasné zábery pozemků ve vlastnictví ČR.

Ing. Jiří Hostaša *Hostaša*
vedoucí provozního úseku

Korespondenční adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
323 00 Plzeň

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka
14 253/IO

Vyřizuje
Ing. Aleš Kopecký
466 260 863
777 783 173
kopecky@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
20. května 2014

Věc: Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. Silnice I/2

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stávajících objektů (záchranným systémem, TKO ap)
- 2) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras divizi VO SmP a.s. (p. Kasal -tel. 466 260 854).
- 3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy.
- 4) Při provádění prací musí být kabelové vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) a světelné signalizační zařízení (dále jen SSZ) zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. V místě křížení inženýrských sítí bude kabelové vedení VO a vedení SSZ na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF). Na soubor veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení nebudou umísťována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO, SSZ a rozvaděče nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty a mobiliář. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO a SSZ budou provedeny ručně.
- 5) Kabelové vedení VO a SSZ v prostoru sjezdů bude uloženo do chráničky Kopohalf 110mm s přesahem min. 50 cm na každé straně sjezdu.
- 6) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu stávajících kabelových tras (minimálně 1 pracovní den předem).
- 7) Dojde - li k poškození našeho zařízení nebo veřejných prostranství stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.
- 8) Platnost vyjádření je 6 měsíců od data vydání

Vyjádření divizí VO,ÚK a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem.

Vyjádření je vydáno pro územní a stavební řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.














Ing. Aleš Kopecký
investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.
Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572
IDDS: yc9gb95

LEGENDA: PLOCHY

-  BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA PŘÍRODNÍ
-  BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA ČERVENÁ
-  BETONOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÝ

OSTATNÍ

-  STAVEBNÍ ÚPRAVY
-  ZAMĚŘENÍ
-  KATASTRÁLNÍ MAPA
-  ČEZ NN - PODZEMNÍ
-  ČEZ NN - NADZEMNÍ
-  ČEZ VN - NADZEMNÍ
-  TELEFONICA O2
-  VODOVOD
-  KANALIZACE DEŠŤOVÁ
-  KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
-  NTL PLYNOVOD
-  VO
-  SSZ


Viz vyjádření 14253/10

SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE ze dne

Bílé předměstí, Hůrka 1302
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572
IDDS: yc9gb95

20.5.2014




[Signature]



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

č.změny	Text změny - odůvodnění	Datum	Podpis

Bc. Jan Touš
projektování pozemních komunikací
Kaznějovská 3
Pízeň
323 00
tel.: +420 775 031 676
E-mail: t-projekt@email.cz

OBJEDNATEL		STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE - MĚSTSKÝ OBLAST PARDUBICE VI KOSTNICKÁ 865, 530 06 PARDUBICE			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ÚČEL	DSP/DPS
BC. JAN TOUŠ 		BC. JAN TOUŠ 	ING. JIŘÍ ULMAN 	DATUM	04/2014
KRAJ		MÚ/OÚ/POVĚŘENÁ OBEC	PARDUBICE	MĚŘÍTKO	1:500
PARDUBICKÝ				FORMÁTY	6 x A4
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V UL. PRAŽSKÁ V POPKOVICÍCH PODÉL ST. SILNICE I/2 SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY				ČÁST	PARÉ
				B.	
KOORDINAČNÍ SITUACE				PŘÍL.	
				2.	

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
32300 Plzeň

naše značka
5000947697

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
23.05.2014

Věc:

Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél silnice I/2

K.ú. - p.č.: Svítkov, Popkovice

Stavebník: Statutární město Pardubice - MO VI, Kostnická 865, 53006 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA NTL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- plynovod NTL OC DN 300
- plynovody NTL PE d 50 a d 63
- NTL plynovodní přípojky
- NEFUNKČNÍ plynovod NTL OC DN 150

Na základě předložené situace byly předány informační zákresy v M 1:500

- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláň požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000947697 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Pavel Gabriel
technik PZ MS-Pardubice 4
odděl. reg. oper. správy sítí Pardubice
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495563464
pavel.gabriel@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

104-

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Legenda:	linie plynovodu		NTL
			STL
			VTL
			WVTL
			nefunkční
			výstavba
			regulační stanice
		ochranné zařízení	
		kabel	
		elektrořípojka	
	kabel protikorozi ochrany		
	anodové uzemnění		
	stanice katodové ochrany		
			

RWE Distribuční služby, s.r.o.



Měřítko: 1:500

Popis:

str. 2 / 4

Vytvořil: gabriel2

Datum: 23.05.2014

Legenda:

linie	plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	WTL
—	netukční
—	výstavba
—	regulační stanice
—	ochranné zařízení
—	kabel
—	elektropřípojka
—	kabel protikoroziční ochrany
—	anodové uzemnění
—	stanice katodové ochrany

Legenda:


linie plynovodu	
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	VVTL
—	nefunkční
—	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrořepka
	kabel
	protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Měřítko: 1:500
Popis:

str. 3 / 4

Vytvořil: gabriel2
Datum: 23.05.2014



linie	přenosové	NTL	STL	VTL	VTSL	nefunkční	výstavba	regulační stanice 	ochranné zařízení	kabel	elektrospojka	kabel pro lokální ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany



BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA PŘÍRODNÍ
BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA ČERVENÁ
BETONOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÝ

OSTATNÍ

	STAVEBNÍ ÚPRAVY		NTL PLYNOVOD
	ZAMEŘENÍ		VO
	KATASTRÁLNÍ MAPA		SSZ
	ČEZ NN - PODZEMNÍ		
	ČEZ NN - NADZEMNÍ		
	ČEZ VN - NADZEMNÍ		
	TELEFONICA OZ		
	VODOVOD		
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ		
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ		




SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpov

Změny	Text změny - odůvodnění	Datum	Podpis

Bc. Jan Tóuš
projektování pozemních komunikací
Kaznějská 3
Píseň
323 00


tel.: +420 775 031 678
E-mail: t-projekt@gmail.cz

OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE - MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VI		
	KOSTNICKÁ 865, 530 06 PARDUBICE		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	NAVŘEL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ÚČEL
BC. JAN TÓUŠ	BC. JAN TÓUŠ	ING. JIRÍ ULMAN	DATUM
			MĚŘÍTKO
KRAJ	PARDUBICKÝ	MÚJOUPŘEVĚŘENÁ OBEC	FORMÁT
			8 x A4
			ČÁST
			PARÉ
			PRÁŽSKÁ
			V POPKOVICÍCH PODEL ST. SILNICE I/2
			SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
			KOORDINAČNÍ SITUACE



KOORDINAČNÍ SITUACE

M 1:500





Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
323 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
20.05.2014

NAŠE ZNAČKA
1066041499

VYŘIZUJE / LINKA
Zdeněk Jirout /462112164

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE
Pardubice / 27.05.2014

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby stavebního řízení na akci: „**Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice I/2**“.

S projektovou dokumentací souhlasíme, požadujeme dodržet následující podmínky:

- V prostoru zpevněných ploch a komunikací provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení nejmenšího dovoleného krytí dle ČSN 73 6005.
- Stavební činností nesmí dojít (bez předchozího souhlasu) ke snížení nebo zvýšení terénu nad kab. vedení.

Současně si Vás dovoluujeme informovat, že Váš záměr stavby zasáhne do ochranného pásma energetického zařízení a je potřeba, aby stavebník požádal o udělení písemného souhlasu se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu, dle ustanovení § 46, Zákona č. 458/2000 Sb.

Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz

<http://www.cezdistribuce.cz/cs/formulare/cinnosti-v-ochrannych-pasmech.html>




ČEZ Distribuce, a. s.

SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001-2016

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03, Plzeň

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Ježek'.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

O₂

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
323 00 Plzeň

Vyřizuje: Ďuriš/495552882 Váš dopis: 16.5.2014 Naše č.j.: POS/70/2014 Datum: 9.6.2014

Věc: Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice I/2 – vyjádření ke stavebnímu řízení

Souhlasíme tímto s výše uvedenou stavbou a do stavebního povolení požadujeme uvést následující podmínky:

- Před zahájením realizace stavby nutno komunikační sítě přesně vytyčit. Pokud bude skladba zpevněných ploch zasahovat do hloubky uložení komunikačních vedení nebo v případě jakékoliv jiné kolize komunikačních vedení se stavbou, musí být na místě samém s pracovníkem společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., projednána příslušná ochranná opatření (kontaktní osoba: p. Obermajer – 724207686).
- Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník doložit zápis o kontrole odkrytých (ochráněných) komunikačních sítí před záhozem, potvrzený společností Telefónica Czech Republic, a.s.

S pozdravem

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
1098



Roman Ďuriš
Specialista ochrany sítě Pardubice



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE: 19.5.2014

NAŠE ZNAČKA: FI/2014/v,k/555

VYŘIZUJE: Flosová

DATUM: 11.6.2014

Bc. Jan Touš

Kaznějovská 3

323 00 Plzeň

Věc: Pardubice, Popkovice – rekonstrukce chodníků v ul. Pražská – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Předložená dokumentace řeší kompletní výměnu povrchů chodníků v ul. Pražská, Pardubice, Popkovice podél silnice I/2. Začátek výměny povrchů je navržen od můstku přes Bylanku až na konec zástavby v ul. Pražská. Součástí je i napojení jednotlivých vjezdů na soukromé pozemky.

Veřejné osvětlení není v této PD řešeno

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Návrh a stavbu požadujeme koordinovat se souběžnou výstavbou kanalizace (projekt MULTIAQUA HK, investor Město Pardubice, vydáno stavební povolení), infrastruktury (investor Městský obvod Svítkov), případně dalších staveb.

K existenci stávajících sítí jsme se vyjádřili dne 7.5.2014 pod č.j. ŠI/14/v,k/188.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek

vedoucí technicko provozního oddělení

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

- 9 -

Na vědomí: Ing. Štorek, p. Kouřil

Spis: Vyj. Pce 2014

TEL. 466 798 449

FAX. 466 304 643

e-mail: zuzana.flosova@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

**Projektování pozemních
komunikací**

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
Plzeň
323 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
16.6.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 02 Pardubice
Projektant: Bc. Jan Touš, Kaznějovská 3, 323 00 Plzeň

Č. zakázky: 14/06/53/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél st. silnice I/2

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1 a odst. 2, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Projektová dokumentace neřeší bezbariérové úpravy na autobusové zastávce.
- 2) Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace připomínky č. 1 bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

UPOZORNĚNÍ :

Sloupy VO osazené v pochozí ploše – odsazení líce sloupů VO do 200 mm od vodící linie lze tolerovat, jinak řešit v souladu s příl.1, bod 1.2.10. vyhlášky. Vizuální úpravu sloupů VO v pochozí ploše řešit dle zaslaného doporučení.

DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011 , re signované 13.9.2013 Ing.arch.Panovou bylo zasláno poštou Bc. Toušovi.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ, bezbariérové užívání, situace – 1. část, situace – 2. část, vzorový příčný řez)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády