

Č. jednací: MmP 32401/2015 ORS

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová

Telefon: 466 859 401

E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 29.05.2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

Rekonstrukce ulice Macanova

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ: 511724

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), zasíláme dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od jednoho zájemce o veřejnou zakázku. Žádost o dodatečné informace byla zadavateli doručena dne 28.05.2015.

K DOTAZU:

Budou blíže specifikovat tyto položky?

2 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy - I. Etapa

562415000 - odlučovač ropných látek plastový s mříží do 3,5 t

936124119 - D+M škrabáku vč. spodní stavby

5 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy - II. etapa

936124119 - D+M škrabáku vč. spodní stavby

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel upřesňuje specifikaci shora uvedených položek:

Odlučovač ropných látek

Jedná se o plastové provedení pláště určeného k obetonování. Plášť je vodotěsný z polypropylénových desek o síle 15 mm. Délka 1,3 m, šířka 0,6 m, výška 1,5 m.

Mříž bude pro zatížení D 400 a bude opatřena nátěrem.

Škrabáky

Rozměr kovové rohože je 1,0 x 0,5 m, která bude osazena v rámu, který bude zabetonován. Pod rohoží bude vybetonovaná vanička, do které budou spadat nečistoty. Materiál – pozinkovaná ocel.

Škrabáky budou umístěny před vstupy u domu č.p. 2424 – 2427, 2540, 1923, 2414, 2415 (I. Etapa) a 2416 (II. Etapa).

Zadavatel dále v souladu s §49 odst. 4 Zákona upřesňuje v rámci dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám specifikaci následujících položek:

Parková lavička

Jedná se o parkovou lavičku s opěradlem. Konstrukce lavičky je ocelová, konstrukce bočnic opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, spoje z nerezových šroubů, sedák i opěradlo je z dřevěných lamel, masivní dřevo napuštěno a opatřeno ochranným voskem. Délka lavičky je 1,8 m. Lavičky budou ukotveny do betonového základu.

Stojan na kola

Jedná se o jednostranný stojan pro tři kola, materiál zároveň zinkovaná robustní ocel. Šířka stojanu je cca 150 cm, vzdálenost sousedních stání (rozteč) cca 60 cm, výška min. 75 cm - konstrukce stojanu umožňuje uzamknutí kola ke stojanu za rám a přední/zadní kolo. Stojany budou pevně ukotveny k podkladu pro bezpečné uzamknutí kola k rámu.

Požadavky na rozsah zpracování nabídky a ostatní podmínky zadávací dokumentace vč. příloh - PD, návrhu SOD a Dodatečných informací č. 1 vč. příloh ze dne 27.05.2014 č.j. 31675/2015 ORS zůstávají v platnosti beze změn.

Zadavatel uchazečům důrazně doporučuje provést před odevzdáním své nabídky kontrolu Profilu zadavatele, zdali zde nebyly k předmětné veřejné zakázce zveřejněny další Dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele: <https://vzmmp.cz/>

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Ing. Miroslav Čada
vedoucí odboru
vz. Ing. Karolína Vopršalová