


POKYNY PRO MONTÁŽ:

PODROBNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVEDENÍ
INSTALACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

PROSTUPY ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ (KABELŮ A VODIČŮ) POŽÁRNĚ DĚLÍCI
KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT PROVEDENY PODLE ČLÁNKU 6.2 ČSN 73 0810 : 2009.
PRO ZHOTOVENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH UCPÁVEK SE POUŽÍJE SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
S ATESTEM STÁTNÍ ZKUŠEBNY (NAPŘ. HILTI, PROMAT, A.J.)













HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍČÍCH KONSTRUKCÍ JE BAREVNĚ ODLIŠENA
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. BLIŽŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI STAVEBNÍ ČÁSTI.

----- HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍČÍ KONSTRUKCE




 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA


2NP


LEGENDA:

- KABEL - SBĚRNICE (2xφ1+4xφ0,5)
- .-.- KABEL - ZÓNY
-  ÚSTŘEDNA SYSTÉMU EZS
-  NAPÁJECÍ ZDROJ
-  EXPANDÉR EZS
-  OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS
-  INFRAPASIVNÍ PROSTOROVÝ DETEKTOR
-  MAGNETICKÝ KONTAKT VRATOVÝ
-  DETEKTOR ZAPLAVENÍ
-  VNITŘNÍ SIRÉNA
-  PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ ETHERNET
-  SILOVÉ PŘÍVODY VIZ PŘÍLOHA č.1
-  HLÁSIČ POŽÁRU ZAPOJENÝ V LINCE ELEKTRICKÉ
ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (ZAŘÍZENÍ
AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU DLE
VYHLÁŠKY č. 23/2008)
-  MAGNETICKÝ KONTAKT

LEGENDA ULOŽENÍ:

-  VEDENÍ NA POVRCHU
-  VEDENÍ POD POVRCHEM
-  VEDENÍ V OMÍTCE



PROFESE: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
AG COM, a.s. Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice tel.: +420 495 421 312, fax : +420 495 421 108, e-mail: projekce@agcom.cz, www.agcom.cz			<div></div> <p>Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice tel.: 495 405 911 e-mail: projekce@agcom.cz</p>	
NAVRHL:	KRESLIL:	SCHVÁLIL:		
Jan ČÁSLAVSKÝ	Jan ČÁSLAVSKÝ	Jiří MACHÁČEK		
<i>Čáslavský</i>	<i>Čáslavský</i>	<i>[Signature]</i>		
INVESTOR: Magistrát města Pardubic Perštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice			DRUH DOKUM.:	DPS
AKCE: Stavební úpravy objektů č.20 a 31 na poz. p.č. 958/1 v k.ú Pardubice na spisovnu			ČÍSLO ZAKÁZKY:	Z_140579
			DATUM:	08/2014
			MĚŘÍTKO:	1:100
			POČET FORMÁTŮ:	2x A4
PŘÍLOHA: SLABOPROUD EZS - 2.NP			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PŘÍLOHY D 1.4.7-05
ARCHIV:	Z_140579	14057903_402.dwg		