



- C 3 *
- Přisazené zářivkové svítidlo, bílé lakovaná optika, clona, el. předřadník, 4x18W, EP, IP20 (3496 lm; 76.0 W)
- D 14 *
- Přisazené zářivkové svítidlo, leštěná Al optika, clona, el. předřadník, 2x58W, EP, (5853 lm; 108.0 W)
- DN 7 *
- Přisazené zářivkové svítidlo, leštěná Al optika, clona, el. předřadník, 2x58W s vest. nouzovým modulem, IP20 (5853 lm; 108.0 W)
- E 2 *
- Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem, el. předřadník, 2x18W, EP, (1398 lm; 44.0 W)
- G 3 *
- Přisazené kruhové svítidlo, kompaktní zářivky, prismatický difuzor, el.předřadník, 2x26W, EP, prov. F, IP65 (1970 lm; 58.0 W)
- H 2 *
- Nástěnné svítidlo , kompaktní zářivky, , el.předřadník, 2x18W, EP, IP54 (1398 lm, 44W)
- N 4 *
- Nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazeno na zeď , 1,2 W, 1h, IP 41

Rozvod v přístavku 1.NP bude uložen pod omítkou.

Hlavní projektant :	ing. Jiří Kodýtek	VÁCLAV SHÁNĚL technická kancelář Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ.:41250842 tel.:+420-495 408 930, e-mail:vshanel@volny.cz		
Odpovědný projektant :	Václav Sháněl			
Vypracoval :	Václav Sháněl			
Investor :	Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.1,530 21 Pardubice			
Místo stavby :	Pardubice, ppč. stp. 958/1, k.ú. Pardubice			
Akce :			Stupeň PD :	DPS
Stavební úpravy objektů č.20 a 31 na poz. p.č. stav. 958/1 v k.ú. Pardubice na spisovnu			Datum :	07/2014
Obsah : Silnoproudá elektrotechnika Půdorys 1.NP			Měřítko :	1 : 100
			Formát :	4A4
			Č. zakázky :	
			Číslo výkresu :	D.1.4.2.2