



Bleskosvod je navržen v souladu s ČSN EN 62305–3, Třída LPS III.
Je řešen metodou mřížové soustavy.
Uzemňovací vedení třídy "B" bude realizováno obvodovým zemničem,
uloženým na dně základového pasu.

Hlavní projektant :	ing. Jiří Kodýtek	VÁCLAV SHÁNĚL <i>technická kancelář</i> Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ.:41250842 tel.:+420-495 408 930, e-mail:vshanel@volny.cz	
Odpovědný projektant :	Václav Sháněl		
Vypracoval :	Václav Sháněl		
Investor : Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.1,530 21 Pardubice			
Místo stavby :	Pardubice, ppč. stp. 958/1, k.ú. Pardubice		
Akce :		Stupeň PD :	DPS
Stavební úpravy objektů č.20 a 31 na poz. p.č. stav. 958/1 v k.ú. Pardubice na spisovnu		Datum :	07/2014
		Měřítko :	1 : 100
		Formát :	A4
Obsah :		Č. zakázky :	
Silnoproudá elektrotechnika		Číslo výkresu :	D.1.4.2.4
Uzemnění + bleskosvod			