



Legenda potrubí :

SV - STUDENÁ VODA

PPr PN 16

TV - TEPLÁ VODA

PPr PN 16

CIR - CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ

PPr PN 16

PV - POŽÁRNÍ VODOVOD

OCEL. POZINKOVANÉ POTRUBÍ

VNĚJŠÍ PRUMĚR POTRUBÍ

SV - 20

TV - 20

CIR - 20

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTU:

- WC - WC závěsné + závěsný prvek
rohový ventil DN 15
- U - umyvadlo - 55cm
baterie stojánková umyvadlová
- S - sprchová vanička vč. zástěny
baterie sprchová vč. sprch. setu
- O - zásobníkový ohřívač elektrický TV (100l)
- Vý - výlevka keramická
nádžka vysokopoložená
- baterie nástěnná s prodlouženým rámečkem
- H - hydrant nástěnný D25/30

poznámka :
na potrubí vedené přes jednotlivé požární úseky budou
osazeny požární ucpávky viz požární zpráva

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	Jiří Zahradníček	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	projektant TZB	
Místo : Pardubice poz. p.č. 958/1			Dr. Vojtěcha 1955	
Investor : Magistrát města Pardubic, Perštýnské nám. 1, Pardubice			504 01 Nový Bydžov	
Stavební úpravy objektů č.20 a 31 na poz. p.č. stav. 958/1 v k.ú. Pardubice na spisovnu - zdravotné technické instalace -			Zakázk. číslo	7/8/14
			Formát	
			Stupeň	DPS
			Datum	8/2014
Půdorys 1 N.P. - vodovod			Měřítko	Číslo výkresu
			1 : 50	D1.4.1 ZTI - 4