

Č. jednací: MmP 66639 /2015 ORS  
Počet listů: 4  
Počet příloh: 3

Vyřizuje: Eva Radová  
Telefon: 466 859 403  
E-mail: [eva.radova@mmp.cz](mailto:eva.radova@mmp.cz)

Datum: 04.11.2015

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 v rámci veřejné zakázky:**

### **Areál J. Palacha - elektronická spisovna (objekt 21 a 30)**

**DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:** otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

**EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** 519000

#### **ZADAVATEL:**

Statutární město Pardubice  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046  
Zastoupené: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 a to na základě žádostí od zájemce o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 27.10. a 29.10.2015.

#### **K DOTAZU č. 1:**

*V rekapitulaci chybí oddíl „764: konstrukce klempířské“ žádáme o doplnění výkazu výměr.*

#### **ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Do rekapitulace výkazu výměr je doplněn oddíl 764: konstrukce klempířské - viz příloha č. 1: Výkaz výměr\_SO 01\_spisovna\_upr\_04\_11\_2015.

-----

#### **K DOTAZU č. 2:**

*Nalezli jsme rozpor mezi položkou č. 26 „mazaniny z betonu“ a pol. č. 27 „příplatek“, kde v příplatku je uvedeno větší množství než je mazaninách. Žádáme opravu výměr.*

26.	332Eq4106-014	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 30/35	m3	6,0
26.	332Eq4106-014	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 30/35	m3	6,0
		nový gletovaný beton c 30/35		-
		30,0*0,20		6,0
		=		6,0
				-
27.	332Eq4114-006	Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 120 do 240 mm	m3	7,767
		nový gletovaný beton c 30/35		-
		30,0*0,20		6,0
		=		6,0
		vstup obj 20		-
		(2,38*1,5+2,7*1,2)*0,15		1,022
		vstup obj 31		-
		2,8*1,4*0,15		0,588
		0,3*1,4*0,187*2		0,157
		=		1,767
				-

#### ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Opravena výměra v položce č. 26 – viz příloha č. 1: Výkaz výměr\_SO 01\_spisovna\_upr\_04\_11\_2015:

26.	332Eq4106-014	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 30/35	m3	7,767
		nový gletovaný beton c 30/35		-
		30,0*0,20		6,0
		=		6,0
		vstupy obj. 20 a 31		
		1,022+0,588+0,157		1,767

-----

#### K DOTAZU č. 3:

Upozorňujeme, že byla aktualizována výměra položky č. 48 mazanina z betonu, ale nebyla již navýšena položka č. příplatek za stržení povrchu mazaniny. Žádáme o opravu výměry.

47.	332Eq4050-002	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí - tloušťka obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	41,216
48.	332Eq4102-010	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 50 do 80 mm - třída C 20/25	m3	46,016

#### ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Opravena výměra v položce č. 47 – viz příloha č. 1: Výkaz výměr\_SO 01\_spisovna\_upr\_04\_11\_2015:

47.	332Eq4050-002	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí - tloušťka obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	46,016
-----	---------------	---	----	--------

-----

#### K DOTAZU č. 4:

Dle našeho názoru by měla být u položky výměra metry běžné nikoli čtvereční – viz položka č. 125. Prosíme o prověření.

119.	219Kn7122-01	Deska z pěnového polystyrenu - tloušťka 10 mm - okrajový pásek	m2	95,823
		Podlahy; 91,26*1,05		95,823
125.	439Ka0020-002	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah, okrajové pásy - kladené volně	m	91,26
		m.č. 106		-
		2*(31,13+14,5)		91,26
		=		91,26

#### ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Opravena měrná jednotka u položky č. 119 - viz příloha č. 1: Výkaz výměr\_SO 01\_spisovna\_upr\_04\_11\_2015:

119.	219Kn7122-01	Deska z pěnového polystyrenu - tloušťka 10 mm - okrajový pásek	m	95,823
		Podlahy; 91,26*1,05		95,823

-----

**K DOTAŽU č. 5:**

Žádáme doplnit kolika metrů potrubí se má jednat kamerová zkouška u položky č. 18 – „Objekt: kanalizace , vodovod“

18	721300923	Kamerová zkouška dešťové kanalizace- viz technická zpráva	soub	1,000
----	-----------	---	------	-------

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Upřesněna délka kanalizace určená ke kamerové zkoušce v položce č. 78 výkazu výměr v části ZTI – viz příloha č. 1: Výkaz výměr\_SO 01\_spisovna\_upr\_04\_11\_2015:

18	721300923	Kamerová zkouška dešťové kanalizace- viz technická zpráva	m	18,000
----	-----------	---	---	--------

**K DOTAŽU č. 6:**

Žádáme o upřesnění následující položky z výkazu výměr pro objekt „Objekt: kanalizace , vodovod“

78	1000011	Likvidace vybouraného materiálu na skládku vč. manipulace a přesunu- viz technická zpráva	soub
----	---------	---	------

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Upřesněno množství vybouraného materiálu v položce č. 78 výkazu výměr v části ZTI – viz příloha č. 1: Výkaz výměr\_SO 01\_spisovna\_upr\_04\_11\_2015:

78	1000011	Likvidace vybouraného materiálu na skládku vč. manipulace a přesunu- viz technická zpráva	t	0,300
----	---------	---	---	-------

**K DOTAŽU č. 7:**

V dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č.1 bylo uvedeno, že výkaz výměr D2\_Technologie zůstává beze změn. Upozorňujeme, ale že v rámci upřesněním technologie ve zmíněných dodatečných informacích výkaz výměr neodpovídá upřesněnému zadání. Máme i přesto použít daný výkaz výměr, i když popisy některých specifikací nebudou platné?

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Projektant provedl úpravu výkazu výměr pro část D2\_technologie v souladu s předchozím upřesněním zadání – viz příloha č. 2: Výkaz výměr\_D2\_technologie\_upr\_04\_11\_2015.

**S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel uchazeče žádá, aby uchazeči do nabídky předložili oceněné výkazy výměr v souladu s revidovanou verzí výkazu výměr SO 01 spisovna a D2\_Technologie, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 těchto Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 2.**

V závislosti na úpravě zadávacích podmínek – úpravy výkazu výměr a zároveň z důvodu, že dodatečné informace nebyly vyřízeny ve lhůtě podle § 49 zákona (z důvodu časové prodlevy projektanta při vypracování odpovědí a úpravy výkazu výměr), prodlužuje zadavatel, v souladu s § 40 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

**MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK**

**Nabídka musí být doručena nejpozději do 18. 11. 2015 do 15:00 hodin** (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor rozvoje a strategie, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

**Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 18. 11. 2015 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).**

-----

Předem děkujeme za předložení nabídky.

Ing. Miroslav Čada  
vedoucí odboru rozvoje a strategie  
v z. Ing. Karolína Vopršalová

Přílohy: 1/Výkaz výměr\_SO 01\_spisovna\_upr\_04\_11\_2015(.xls)  
2/Výkaz výměr\_D2\_technologie\_upr\_04\_11\_2015 (.xls)  
3/ Zadávací dokumentace\_EI\_spisovna\_upr\_04\_11\_2015