

Protokol o určení vnějších vlivů
vypracovaný odbornou komisí

Datum:

Název akce:

Složení komise:

předseda (hlavní projektant)

členové (projektant elektro)

Název objektu:

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Přílohy:

Popis objektu:

jedná se o zařízení veřejného osvětlení

Rozhodnutí:

vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 edice 3.

Zdůvodnění:

vnější vlivy byly stanoveny z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu

Popis s určením vnějších vlivů:

ROZVÁDĚČE VO, TRASY KABELŮ, STOŽÁRY VO + SVÍTIDLA
- prostory nebezpečné: AB8, AE4, AN3, AQ3, AR3, AS3, BC2

Ochrana před úrazem el. proudem je dle ČSN 33 2000-4-41 edice 2.
zajištěna ochranou základní a doplňkovou.

V Pardubicích dne

Předseda komise: