



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

Č. jednací: MmP 25116/2016 ORS

Počet listů: 3

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Eva Radová

Telefon: 466 859 403

E-mail: Eva.Radova@mmp.cz

Datum: 13.04.2016

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:**

### **U Divadla 828 – stavební úpravy – zateplení obvodového pláště**

#### **ZADAVATEL:**

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie

**DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:** otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

**EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ:** 632583

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti třech zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 7.4., 8.4. a 11.4.2016.

#### **K DOTAZU č. 1:**

Dle stanoviska Odboru správních agend – úseku památkové péče Č. jednací: MmP 556691/2015 je v závazném stanovisku uvedena podmínka:

„2. Nové okenní výplně historické dochované části budou dřevěné, dvoukřídle s vodorovným poutcem v horní třetině a sklápěcím nadsvětlikem. Spodní křídla budou klasicky otevíravá bez možnosti sklápění.“





V projektové dokumentaci v části Tabulky výrobků je v popisu dřevěných výplní otvorů:  
„... provedení do historického objektu z konce 19. století (tvar Euro profilů, dřevěná okapnice, krycí nátěr) profily z tvrdého dřeva...“

Může být tedy provedení okna z Euro profilů nebo se jedná o truhlářský výrobek - replika historického okna?

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

V souladu s projektovou dokumentací i podmínkami úseku památkové péče se u dřevěných oken osazovaných do historických fasád objektu jedná o truhlářské výrobky z dřevěných profilů z tvrdého dřeva (možno lepených) v provedení do historického objektu (zaoblené hrany, dřevěná okapnice, stylové kličky, krycí nátěr), zasklení dvojsklem s teplým distančním rámečkem. Spodní křídla oken členěných ve tvaru T budou otvíravá (nebudou sklápěcí), nadsvětlík bude sklápěcí. Nejedná se o repliku oken.

**K DOTAZU č. 2:**

Jedná se nám o upřesnění typu požadovaného dřeva na výrobky výplní otvorů v provedení do historické části objektu. V tabulce výrobků výplní otvorů uvádíte: .....Provedení do historického objektu ( tvar EURO, dřevěná okapnice, krycí nátěr) profily z tvrdého dřeva, barva tmavě červeno hnědá.....

Jedná se nám o upřesnění typu dřeva, co zadavatel požaduje pod pojmem „ tvrdé dřevo“ .Obecně se EURO profily vyrábějí ze dřeva smrkového a splňují parametry a požadavky norem. Pokud PD požaduje výrobu EURO profilů v jiném provedení, je třeba upřesnit typ dřeviny např. dub, nebo nám zaslat vyjádření, že EURO profil vyrobený ze smrkové dřeviny, je vyhovující.

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

V souladu s PD bude na okna historické části použité dřevo tvrdé, tedy se základní charakteristikou hodnoty tlaku minimálně 40 MPa.

**K DOTAZU č. 3:**

Lze navrhnout pětikomorový profil se stavební hloubkou 73 mm při splnění všech ostatních parametrů – především  $U_w=1,2W/m^2K$ ?

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Na základě vyjádření zpracovatele projektové dokumentace zadavatel požaduje dodržení projektové dokumentace – u výplní otvorů plastových z plastu šestikomorový systém s hloubkou 74 mm.

**K DOTAZU č. 4:**

V popisu parametrů dřevěných oken je požadavek na profily z tvrdého dřeva. Lze použít profily z borovice napojované, která je tvrdší než hranoly smrkové?



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

#### **ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Na základě vyjádření zpracovatele projektové dokumentace zadavatel požaduje dodržení projektové dokumentace - profily z tvrdého dřeva.

-----

**Na základě opravy administrativního pochybení uvedeného v čl. II.3) Oznámení o zahájení zadávacího řízení a to z chybně v něm uvedených 3 měsíců trvání zakázky na požadovaných 6 měsíců doby trvání zakázky, tak jak je uvedeno zadavatelem v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky, prodlužuje zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro podání nabídek a to následovně:**

#### **MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK**

**Nabídka musí být doručena nejpozději do 06. 05. 2016 do 10:00 hodin** (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor rozvoje a strategie, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

**Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 06. 05. 2016 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).**

#### **S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ SE USKUTEČNÍ PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ V DALŠÍCH DVOU TERMÍNECH:**

**DNE 19.05.2016 V 10:00 HODIN A DNE 21.05.2016 V 10:00 HODIN.**

Sraz účastníků prohlídek bude před vchodem do administrativní budovy, ul. U Divadla 828, Pardubice. Prohlídku zajistí technik odboru majetku a investic MmP - pan Martin Hebr, tel. 466 859 402.

---

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Ing. Miroslav Čada  
vedoucí odboru rozvoje a strategie  
v z. Ing. Karolína Vopršalová

