

Č. jednací: MmP 50102/2016 ORS

Počet listů: 5

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Eva Radová

Telefon: 466 859 403

E-mail: Eva.Radova@mmp.cz

Datum: 02.08.2016

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 v rámci veřejné zakázky:

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 632968

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie

Zadavatel – Statutární město Pardubice je zástupce sdružení zadavatelů ve smyslu ustanovení §2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o sdružení zadavatelů s Dopravním podnikem města Pardubic a.s.

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 a to na základě žádostí 2 zájemců o veřejnou zakázku.

K DOTAZU č. 1:

SO 101 - Zpevněné plochy

- 1. Pol. poř. č. 93** 91692111R Atypická obruba vyráběná na zakázku z pohledového betonu, odměřeno z výkresu C.101.2 a C.101.3 250m3

Ve výkazu výměr není doložen výpočet kubatury atypických prefabrikátů, který je nutný pro správné ocenění. Domníváme se, že se jedná o chybný propočet (příliš velká kubatura). Náš hrubý odhad je cca 55m³. Ve výkresu č.101-2 nejsou prefabrikáty podrobněji popsány. Nevíme kde přesně se tyto atypické obruby na výkr. č. 101-2 nacházejí, lze pouze přibližně odvodit z rozměrů prefabrikátů. V obloucích budou obruby v šířce cca 1 m? Prosíme upřesnit.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Podrobné tvarové řešení atypických dílů bude předmětem dílenské dokumentace. Proto pro nacenění použijte uvedené kubatury dle výkazu výměr. Tyto atypické prvky se nachází na východní straně řešeného území (poblíž pošty). Šířka obruby v obloucích je 1,5m.

K DOTAZU č. 2:

SO 701 - Zastřešení terminálu

2. Pol.poř. č. 34 a 35 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 + ocel profilová (dle tabulky oceli) **140,722t**

Pol.poř. č. 138 a 139 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg + konstrukce ocelové atypické - dodávka - zastřešení autobusového stání **144 720,10kg**

Jedná se o duplicitní položky. Prosím upřesněte, které platí.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ano, skutečně tomu tak je. Upřesnění bylo řešeno již v rámci Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3. Položky č. 34 a 35 byly z výkazu výměr odstraněny a ponechány pouze položky č. 138 a 139 (po přečíslování v aktuálním výkazu výměr SO 701 pol. č. 136 a 137).

K DOTAZU č. 3:

SO 802 - Vodní prvek

3. Pol.poř. č. 10 592617751-Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg 26,44m³
4. Pol.poř. č. 11 prefabrikovaný obrubník vodostavební beton C30/37 - XC2, XA2 **26,44ks**

V pol. č. 11 chybně uvedena měrná jednotka ks, má být m³. Dále žádáme o podrobnější PD na výrobu atypických prefabrikátů. Se současnou projektovou dokumentací mají problém i specializované firmy na výrobu těchto prefabrikátů. Prosím upřesněte.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ano, měrná jednotka u položky č. 11 je správně v m³. Upřesnění již řešeno v rámci Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3.

Podrobné tvarové řešení atypických dílů bude předmětem dílenské dokumentace.

K DOTAZU č. 4:**SO 101 – Zpevněné plochy**

46	M	592451190	dlažba slepecká reliéfní pochozí přírodní	m2	380,000
----	---	-----------	---	----	---------

Dlažba přírodní myslíte kamenná? Žádáme upřesnit rozměr vč. tloušťky, materiál (žula?) a finální povrchová úprava (např. frézované drážky apod).

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Do položky výkazu výměr č. 46 SO 101 byla zpřesněna specifikace slepecké dlažby.

K DOTAZU č. 5:**SO 101 – Zpevněné plochy**

47	M	592451190	dlažba slepecká reliéfní pochozí betonová	m2	85,000
----	---	-----------	---	----	--------

Žádáme upřesnit rozměr dlažby vč. tloušťky, tvaru a barevného odstínu.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Položka č. 47 byla modifikována a specifikována v návaznosti na položku výkazu výměr č. 46 SO 101.

K DOTAZU č. 6:**SO 101 – Zpevněné plochy**

48	M	592451201	hladká deska kolem slepecké dlažby pochozí přírodní	m2	385,000
----	---	-----------	---	----	---------

Hladká deska přírodní myslíte kamenná? Žádáme upřesnit rozměr vč. tloušťky, materiál (žula?) a finální úprava (např. pemrlování apod.)

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ano, je uvažována kamenná, žulová deska, rozměry dle Vyhlášky 389/2009 Sb., příloha 1 (min. 250mm), tloušťka minimálně 50mm. Materiály musí být zpracované v předepsaném provedení povrchu pro použití nevidomými a slabozrakými uživateli (opět viz Vyhláška 389/2009 Sb., příloha 1).

K DOTAZU č. 7:

Zadavatel v odpovědi k dotazu č. 14 uvádí, že demontovaný materiál, u kterého lze předpokládat znovupoužití, je majetkem zadavatele. Může zadavatel blíže specifikovat, o který se jedná? Píše o dlažbu, obruby, mobiliář,..., ale není zřejmé, zda veškerou dlažbu včetně mozaiky a dlažebních kostek a betonovou dlažbu? Co se týče obrub, kamenné včetně krajníků nebo i betonové? Má si uchazeč započítat do ceny jejich odvoz na místo určení zadavatelem (počet km?)? nebo má s částí počítat skládkovné? Žádáme o specifikaci a určení přesunu vytěženého materiálu.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

V ocenění uvažovat dle výkazu výměr, uchazeč bude pro nabídku počítat s likvidací materiálu. Důvodem je skutečnost, že vzhledem ke stáří a technickému stavu řešené plochy nelze přesně stanovit závazný rozsah materiálu, který bude možno znovu použít.

K DOTAZU č. 8:

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje mj. doložení

- min. 2 referenčních zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let a to obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky - výstavba či rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch ve finančním objemu min. 60 mil. Kč bez DPH/zakázka a

Chtěli bychom se zeptat, zda je možné prokazovat výše uvedený požadavek také referenčními zakázkami obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, jejichž předmětem byla rekonstrukce (revitalizace) veřejného prostranství ve finančním objemu min. 60 mil. Kč bez DPH/zakázka, pokud daná zakázka zahrnovala komunikace, objekty pozemních staveb, inženýrské sítě, mobiliář, sadové úpravy, osvětlení apod.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ano.

Zadavatel dále v souladu s §49 odst. 4 zákona poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám týkající se položek výkazu výměr:

1/ SO 103 - Komunikace a SO 104 – Výjezd z ČSPH

Odpovědi na dotazy č. 4,5,6 v rámci těchto Dodatečných informací č. 4 obdobně platí pro položky objektů SO103 a SO104 → příslušné položky výkazu výměr též zpřesněny (položky ve VV barevně zvýrazněny).

Přesná barevnost materiálu bude předmětem vzorkování. Tloušťka dlažby závisí od použitého materiálu. Upozorňujeme, že se sice jedná o pochozí plochy, nicméně provoz na nich je velmi intenzivní a proto doporučujeme neuvažovat s materiály v minimální tloušťce (netýká se položek, kde je tloušťka výslovně uvedena).

2/ SO 401.1 – Veřejné osvětlení Smp

Ve výkazu výměr upřesněna specifikace položek výkazu výměr týkající se uličních stožárů a stožárových pouzder a práce spojené s demontáží a zpětnou instalací ozvučovacího systému. Příslušné položky výkazu výměr barevně zvýrazněny.

3/ SO 401.2 – Veřejné osvětlení města Pardubice

Zpřesněna specifikace položek výkazu výměr - položky výkazu výměr barevně zvýrazněny.

4/ SO 401.3 – Veřejné osvětlení DPmP

V rámci Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3 ze dne 25. 7. 2016 byl zrušen výkaz výměr pro SO 401.3 – Veřejné osvětlení DPmP a jeho obsah byl převeden zejména do výkazu výměr SO 701 – Zastřešení terminálu – elektročást.

Výše uvedené skutečnosti jsou zohledněny v příloze č. 1 - výkazu výměr MMUVD_2016_08_02_VV.

Požadavkem zadavatele je, aby uchazeč provedl ocenění podle výkazu výměr MMUVD_2016_08_02_VV, který tvoří přílohu těchto Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 4.

Zadavatel uchazečům důrazně doporučuje provést před odevzdáním své nabídky kontrolu Profilu zadavatele, zdali zde nebyly k předmětné veřejné zakázce zveřejněny další Dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace včetně příloh zadavatel uveřejní na profilu zadavatele: <https://vzmmp.cz/>

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel v souladu s § 40 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být doručena zadavateli nejpozději do 15.08.2016 do 10:00 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor rozvoje a strategie, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

Otevírání obálek s nabídkami (veřejné pro uchazeče) proběhne dne 15.08.2016 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).

Předem děkujeme za předložení nabídky.

Ing. Miroslav Čada
vedoucí odboru rozvoje a strategie

v z. Ing. Karolína Vopršalová

Příloha:

č. 1: Výkaz výměr MMUVD_2016_08_02_VV (.xls, .pdf)