

Vaše značka:

Naše značka: 106/15

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Okružní 948/7

500 03 Hradec Králové 3

Vyřizuje: Petr Kučera

Telefon: 467 633 811

Mobil: 724 303 242

E-mail: pkucera@eop.cz

Datum: 16.6.2015

vyjádření k existenci sítí v majetku EOP a.s.

Název stavby	Pardubice – rekonstrukce ul. Družby
Projektant	Ing. Michal Čepelka HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Předložená část PD (SO)	Technická zpráva, situace stavby
Číslo projektu	29/S/2014
Datum zpracování PD	05/2015
Stupeň projektu	DPS
Investor	Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice
Číslo vyjádření EOP:	106/15

Upravené vyjádření ze společného jednání dne 10.6.2015

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice a.s. (dále jen EOP).

Do předložené situace bylo orientačně zakresleno:

- primární potrubí - horkovodní kanál
- primární potrubí - předizolované v zemi
- primární potrubí - nadzemní horkovod
- nefunkční parovod
- sekundární potrubí - teplovodní kanál
- sekundární potrubí - předizolované v zemi
- sekundární potrubí - nadzemní teplovod
- silový kabel - sdělovací kabel
- předávací stanice s připojenými inženýrskými sítěmi

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87. Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného nesmí

- dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 2,5 m po stranách krajního vedení.
- Na trasách podzemního zařízení v majetku EOP nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika.
 - Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.
 - **Souhlasíme s posunutím parkovacích stání západním směrem, kde se tyto místa částečně dostanou nad předizolované sekundární potrubí. Nad tímto předizolovaným potrubím požadujeme položení zákrytových desek o šířce 50cm na původní betonový žlab. Zákrytové desky budou v délce těch parkovacích stání, které budou nad předizolovaným potrubím.**
 - Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně. Nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
 - V případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP. **V případě souběhu a v místě křížení se stávajícím energetickým zařízením EOP uložit kabel vedení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX).**
 - **Musí zůstat zachován přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku EOP. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné. Případnou demontáž před plánovanou rekonstrukcí provede na vyzvání EOP vlastník nemovitosti. V případě havárie zajistí demontáž EOP, náklady na tuto demontáž následně přefakturuje vlastníkovu nemovitost**
 - Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 812, e-mail: pmensik@eop.cz (technik SZT) nebo 800 100 841 (dispečer EOP). **Hloubka potrubí ve vyznačených místech je cca 0,8 až 1,3 m s možnou stranovou a hloubkovou odchylkou +/- 0,4 m. Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme ověřit jeho polohu kopanými sondami.**
 - **Zabránit poškození horkovodního potrubí procházejícího uvažovanou stavbou, například provedením ochranného bednění - použitím krycích panelů nebo plechů.**
 - Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009.
 - Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
 - Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
 - Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do **stavebního povolení – územního souhlasu.**
 - **Při dodržení výše stanovených podmínek proti uvažované akci nemáme námitek.**
 - **Při dodržení výše stanovených podmínek proti předložené PD nemáme námitek.**

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených. Po dokončení dalšího stupně projektové dokumentace požaduje EOP tuto předložit k opětovnému odsouhlasení. Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

Elektrárny Opatovice, a.s.
provoz SZT Pardubice ②
K Cihelně 562, 530 09 Pardubice



Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 584.

Telefon: *466 843 111, *467 043 111
Fax: *466 536 030

IČO: 28800621
DIČ: CZ28800621

Bankovní spojení:
KB Pardubice 3607561/0100