



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: ŠI/15/v,k/133

VYŘIZUJE: Šlaisová

DATUM: 29.5.2015

HIGHWAY DESING, s.r.o.

Okružní 948/7

500 03 Hradec Králové

**Věc: Pardubice, Polabiny – rekonstrukce ul. Družby – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci stávající komunikace, chodníků, zpevněných ploch, hřiště, parkovacích stání, ploch pro kontejnery a veřejného osvětlení.

Dešťové vody budou v omezeném množství odváděny do stávající jednotné kanalizace. Do předložené situace jsme Vám orientačně zakreslili stávající vodovod a kanalizaci ve správě VAK Pardubice, a.s.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy veřejného osvětlení, osazování svislého dopravního značení, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.

S pozdravem

Ing. Pavel Jaroušek  
vedoucí provozně technického oddělení

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO:60108631 DIČ: CZ60108631  
OR KS V HK, oddíl B, vložka 999

Na vědomí: VAK Pce – Ing. Štorek, p. Kouřil  
Spis: vyj. Pce 2015

TEL. 466 798 447

FAX. 466 304 643

e-mail: romana.slaisova@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

# LEGENDA :

	Plochy pro komunikace - bet. dlažba
	Plochy pro parkování - bet. dlažba (černá/bílá)
	Plochy retardérů - bet. dlažba / žulová dlažba
	Plochy zvýšené na parkovišti - bet. dlažba
	Plochy pro pěši - bet. dlažba
	Plochy pro pěši - zesílená konstrukce - bet. dlažba
	Plochy pro pěši - litá plocha
	Plochy pro pěši - propojky - bet. dlažba
	Plochy pro pěši - hřiště - mlat, písek
	Prané kamenivo - kačírky
	Zeleň - trávník
	Sítníční obrubník / snížený ±0,00 (+0,02)
	Parkový obrubník / převýšený +0,06m
	Svislé dopravní značení
	Varovný pás(0,4m)+snížený obrubník +0,02m
	Posun a osazení vpustí
	Navržené výšky + 220.00 / převýšení obrubníku
	Nové veřejné osvětlení, sloupky, kabely
	Stromy ke kácení
	Navržené stromy
	Mobilizační - lavičky, odpadkové koše

## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

	VODOVOD
	PLYN
	EL. KABEL NN, VN
	KABEL VO
	KANALIZACE
	SDĚLOVACÍ KABELY
	HORKOVOD

UPOZORNĚNÍ :  
PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE  
INFORMATIVNĚ PODLE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCE.  
PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTĚ JE NUTNÉ  
POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ.

VERZE	DATUM	POPIS	OVĚŘIL	SCHVÁLIL	POZN.
OBJEDNATEL		Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II Chemiků 128 530 09 Pardubice			
ZHOTOVITEL		HIGHWAY DESIGN, s.r.o. Okružní 948/7 500 03 Hradec Králové 3 tel. +420 495 408 921 e-mail: hd@highwaydesign.cz			
NAZEV AKCE Pardubice - Rekonstrukce ul. Družby					
VEDOUcí PROJEKTANT AKCE ING. JINDŘICH KMONIČEK					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT AKCE ING. JIŘÍ NÝVL					
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE HIGHWAY DESIGN, s.r.o. OKRUŽNÍ 948/7 HRADEC KRÁLOVÉ 3			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE ING. MICHAL ČEPELKA		
VYPRACOVAL ING. MICHAL ČEPELKA			STAVEBNÍ OBJEKT		
STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ			DATUM duben 2015		
ČÍSLO ZAKÁZKY 29/S/2014			PARE		
OBSAH PŘÍLOHY SITUACE STAVBY					
ČÍSLO PŘÍLOHY 29S14-3-C-00-02	VERZE A	MĚŘÍTKO 1 : 500	FORMÁT 4x A4		





