

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Č.j.: HSPA-7-643/2014-Pa

Pardubice 4. června 2015

Počet listů: 1

Příloha(y): 1+1sv

HIGHEAY DESING s.r.o.

Okružní 948/7

Hradec Králové 500 03

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nrap. Jiří Pacák, tel. 950570554, fax 950570105,
e-mail jiri.pacak@pak.izscr.cz

Název stavby: **rekonstrukce ul. Družby**

Místo stavby: **Družby, Pardubice**

Stavebník - investor: **MoP II, Chemiků 128, Pardubice**

Předložený druh dokumentace: **stavební řízení**

Jméno a příjmení zpracovatele: **Ing. Jiří Nývlt, číslo ČKAIT: 0601964, PBŘ ze dne 5.2015**

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky: 1. Veškeré hydranty budou zachovány, výstupy hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



nrap. Jiří Pacák
vrchní inspektor
pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení