



**HIGHWAY DESIGN, s. r. o.**

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491

sídlo : Okružní 948/7, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

e-mail : hd@highwaydesign.cz

tel. : +420 495 408 921, +420 603 163 584

IČO : 275 13 351

DIČ : CZ 275 13 351

číslo účtu : 35-9029000267/0100 u KB, a.s., pob. HK

## VĚC: STANOVISKO PROJEKTANTA K VYJÁDŘENÍ

**Název akce: PARDUBICE - REKONSTRUKCE UL. DRUŽBY**

**Číslo zak.: 29/s/2014**

**Stupeň: dokumentace pro stavební povolení**

Vyjádření projektanta ke stanovisku Policie ČR DI, č.j. KRPE-38965-1/ČJ-2015-170606, ze dne 19. 5. 2015

Vyjádření k daným podmínkám:

**1. komunikace v lokalitě budou provedeny v souladu s ČSN736110 Projektování místních komunikací a TP218 Navrhování zón 30**

- komunikace jsou provedeny dle ČSN 736110 a TP 218

**2. Plocha parkoviště a parkovací stání budou odpovídat požadavkům ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, zejména rozměry jednotlivých stání, parkovací podélná stání v místě přes sjezdem požadujeme zhotovit delší z důvodu bezpečného vjetí a vyjetí ze stání, kde jsou kolmá čela v místě napojení sjezdu**

- parkovací stání odpovídají ČSN 736056

- jednotlivá podélná stání nebudou značena, bude zde jen záliv pro podélná stání bez VDZ

**3. Pokud bude začátek a konec zóny30 dle předložené projektové dokumentace musí být i v ostatní části provedeny prvky pro regulaci dopravy a rychlosti, aby byla celá oblast jednotná a nebyla část oblasti provedena v souladu s TP218 a zbytek oblasti za dz. IP25a byla bez regulace, proto pokud není již v současné době i v části, která není součástí tohoto projektu žádná úprava k regulaci rychlosti požadujeme označit zónou pouze tu část, která bude stavebně provedena dle požadavků TP218.**

- celá oblast je v souladu s TP 218

- „neupravovaná“ ulice navazující na stavbu je slepá a končí 70 m od retardéru parkovištěm, čili v limitu pro doporučené opakování zpomalovacích prvků dle TP218 (30-80 m)

**4. Chodníky musí svým šířkovým uspořádáním splňovat podmínky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb v příloze 2 čl. 1.0.2. a dále prvky pro orientaci osob se zrakovým postižením.**

- chodníky odpovídají vyhlášce č. 398/2009 sb. včetně prvků pro orientaci osob se zrakovým postižením

- viz. vyjádření ČAA 15/06/53/SŘ Pce-ca z 10.6.2015

**5. Dopravní značení a jeho umístění bude v souladu s TP65 a TP133 Zásady pro dopravní značení**

- Dopravní značení a jeho umístění je navrženo v souladu s TP65 a TP133 Zásady pro dopravní značení

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Kmoníček

Ing. Michal Čepelka

Highway Design Hradec Králové