



HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1075048117

Zdeněk Jirout / 840840840

Pardubice/02.06.2015

Zamítnutí žádosti o umístění stavby a s provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

Vážený žadateli,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 12.05.2015 ve které nás žádáte o souhlas s umístěním stavby a k provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Název akce: **PARDUBICE - REKONSTRUKCE UL. DRUŽBY** („dále jen stavba“).

Sdělujeme Vám, že **nesouhlasíme** s umístěním uvedené stavby v ochranném pásmu el. zařízení (typ energetického zařízení: podzemní vedení).

S předmětným záměrem stavby v ochranném pásmu nesouhlasíme z těchto důvodů:

- Znesnadnění přístupu k energetickému zařízení (podzemnímu vedení) v prostoru parkoviště v blízkosti č.p. 341, ul. Družby, Pardubice.

Stavbou dotčené zařízení distribuční soustavy je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k energetickému zařízení.

Záměr stavby upravte tak, aby prostor parkovacího stání (parkoviště) bylo umístěno mimo ochranné pásmo podzemního vedení.


ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly | IČ: **247 29 035**, DIČ: CZ**247 29 035**
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

SKUPINA ČEZ

Projektovou dokumentaci vypracovanou dle výše uvedeného zašlete k odsouhlasení na adresu: ČEZ Distribuce, a. s., Správa energetického majetku, Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu: info@cezdistribuce.cz

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region
ČEZ Distribuce, a. s.

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,*
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,*
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,*
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,*
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.*

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.