



Naše značka: FI/2011/v,k/59
Vyřizuje: Flosová/466798449
Datum: 27.6.2011

ENVICONS s.r.o.
Pernerova 739
530 02 Pardubice

Věc: Pardubice, Hostovice – revitalizace odstavného ramene Hatě – vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Předložená dokumentace řeší revitalizaci odstavného ramene Hatě v Hostovicích.

Do předložené situace jsme Vám orientačně zakreslili stávající vodovod a kanalizaci ve správě VAK Pardubice, a.s.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět.
3. Veškeré poklady, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklady nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
OR KS MK oddíl B, úseky 1-10





Na vědomí: Ing. Štorek, p. Kouřil
Spis: Vyj. Pce 2011

Telefon	Fax	Bankovní spojení	IČO	DIČ
466798411	466304643	17699313/0300	60108631	CZ60108631

společnost vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B., vložka 999

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.
 orientační zářez sítě

Provoz vodovodů Provoz kanalizací

 orientační zářez potrubí   

zájmovém území se nenachází
 zařízení v naší správě

4.6.11 M. R. 11 20.6.2011 L. R. 11
 vedoucí střediska vodovodů vedoucí střediska kanalizací

Tento orientační zářez neslouží jako podklad pro územní nebo
 stavební řízení.
 O přesné výtčeni si požádejte příslušná střediska v Pardubicích.
 leden 2014, tel. 466 798 411.
 Úřední hodiny pondělí 12 – 15, středa 8 – 11, 12 – 16



ENVICONS, s.r.o.

Pernerova 739, Pardubice, 530 02

www.envicons.cz

tel.: 466 531 787, email: info@envicons.cz

Datum/Date:	06/2011
Čís. zakázky/Job No.:	10/2011
Stupeň/Stage:	DUS+DSP
Kraj/Region:	Pardubický
Stavební úřad/Building authority:	Magistrát města Pardubic
Katastrální území/Cadastral area:	Hostovice u Pardubic

Objednatel/Client:
 Statutární město Pardubice - MO Pardubice VIII

Akce/Project:

Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Stavební objekt/Building construction:

Název/Title:

Přehledná situace - zákres do ZM

Zodp. projektant/Responsible designer:

Ing. Oldřich Rec

HIP/Project manager:

Ing. Lukáš Řádek

Návrh, vypracoval/Elaborated by:

Zdeněk Andrýs Ing. Zdeněk Andrýs

Měřítko/Scale:

1:10 000

Výkres č./DWG No.:

C.1.2

Souprava/ Copy:

PŘEHLEDNÁ SITUACE - ZÁKRES DO ZM

M 1 : 10 000

