



**Pardubice**

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic  
Odbor majetku a investic | Oddělení veřejných zakázek  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP51499/2013 OMI

Počet listů: 4

Počet příloh:

Vyřizuje: Eva Radová

Telefon: 466 859 403

E-mail: eva.radova@mmp.cz

Datum: 10.09.2013

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 v rámci veřejné zakázky:**

### **Rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny ZŠ Ohrazenice**

**DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:** otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

**EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** 356762

#### **ZADAVATEL:**

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od dvou zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 4.9., 5.9., 9.9. a 10.9. 2013.

Zároveň v souladu s §49 odst. 4 zákona zadavatel poskytuje další dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

#### **K DOTAZU č. 1:**

*Ve VV je položka 122 – fibratura v nárazuvzdorném systému 600x600, ve výkresu 17 – Podhledy, podlahy je ale uvedena velikost desek 600x1200.*

*Co tedy platí??*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Podle vyjádření projektanta platí údaj uvedený ve výkazu výměr tj. 600x600.

**K DOTAZU č. 2:**

*Položka 116 – Dveře vnitřní – uveden rozměr 60-80x197cm, ani v tabulkách výrobků není uveden přesný rozměr.*

*Ono se to pak liší a nelze objektivně nacenit.*

*Poprosím tedy o přesný rozměr dveří T/1.*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Projektant upřesnil a zároveň opravil množství u položky č. 116 – Dveře vnitřní a to takto:

dveře 600/1970 - 18 ks

dveře 800/1970 - 23 ks

dveře 900/1970 - 2 ks

dveře 1000/1970 - 5 ks

Původně uvedený celkový počet vnitřních dveří ve výkazu výměr – 47 ks, nově 48 ks.

Toto upřesnění a změna množství byla zároveň zapracována do upraveného výkazu výměr stavební části – viz příloha.

Požadavkem zadavatele je, aby uchazeč jednotlivě ocenil takto upřesněnou položku č. 116 dle jednotlivých rozměrů vnitřních dveří tj. v souladu s upraveným výkazem výměr stavební části, který je nedílnou součástí těchto dodatečných informací.

**K DOTAZU č. 3:**

*Z/1 - rozměry (60 nebo 80 / 197)?*

*Z/2 – Rozměry (160/197?) Je tato zárubeň skutečně pro jednokřídlé dveře nebo má tato zárubeň návaznost na položku T/2 – tedy dvoukřídlé?*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Projektant upřesnil a zároveň opravil množství jednotlivých zámečnických prvků Z/1 – ocelových zárubní a to takto:

Z/1 – 60/197 - 10 ks

– 80/197 - 8 ks

– 100/197 - 2 ks.

Původně uvedený celkový počet ocelových zárubní (Z/1) – 17 ks, nově 20 ks.

Toto upřesnění a změna množství byla zároveň zapracována do upraveného výkazu výměr stavební části – viz příloha.

Požadavkem zadavatele je, aby uchazeč jednotlivě ocenil takto upřesněnou položku č. 19 dle jednotlivých rozměrů ocel. zárubní tj. v souladu s upraveným výkazem výměr stavební části, který je nedílnou součástí těchto dodatečných informací.

Zámečnický výrobek Z/2 je ocelová zárubeň pro dvoukřídlé dveře 160/197. Toto upřesnění bylo zároveň zapracováno do upraveného výkazu výměr stavební části (položka č. 20 výkazu výměr). Množství se u této položky nemění.

**K DOTAZU č. 4:**

*Prosím o zaslání výkresů částí bourání v čitelném formátu.*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací výkresy bouracích prací č. 1 – 8 v lepší grafické kvalitě. Tyto výkresy jsou nedílnou součástí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1. – viz příloha.

**K DOTAZU č. 5:**

*Prosím o informaci, zda kontrola zhlaví vazníků obsahuje kontrolu pouze části uložení na stěnách, případně zda má být součástí také část vazníků tvořící přesah střechy (nutnost venkovního odbednění).*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Kontrola zhlaví vazníků se týká částí zazděných (obezděných) ve zdivu.

**K DOTAZU č. 6:**

*Prosím o zaslání návrhu smlouvy o dílo v editovatelném formátu (doc.)*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Zadavatel návrh smlouvy o dílo v editovatelném formátu (doc.) neposkytuje.

Požadavkem zadavatele je, aby v souladu s čl. VI. Odst. 5 zadávací dokumentace uchazeč předložil návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, kdy výtisk návrhu smlouvy bude ručně doplněn jen o barevně zvýrazněné údaje v návrhu smlouvy.

**Zadavatel upozorňuje uchazeče, že je nutné, aby v nabídkách bylo předloženo ocenění jednotlivých položek dle upraveného výkazu výměr. Ostatní výkazy výměr profesí (ZT, ÚT, EL, VZDT, MaR) jsou beze změny.**

**K DOTAZU č. 7:**

*Prosím o určení procentuálního množství u přesunů hmot pro práce psv stavební části.*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Zadavatel doplnil procentuální množství u položek přesunů hmot do upraveného výkazu výměr stavební části – viz příloha.

**Zadavatel upozorňuje uchazeče, že je nutné, aby v nabídkách bylo předloženo ocenění jednotlivých položek dle upraveného výkazu výměr. Ostatní výkazy výměr profesí (ZT, ÚT, EL, VZDT, MaR) jsou beze změny.**

**Na základě výše uvedených úprav zadávacích podmínek zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to následovně.**

**MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK**

**Nabídka musí být doručena nejpozději do 2. 10. 2013 do 10:00 hodin** (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor majetku a investic, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

**Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 2. 10. 2013 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).**

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: členové hodnotící komise (popř. jejich náhradníci), zástupci zadavatele, zástupci uchazečů (max. 1 osoba za uchazeče).

S pozdravem

Ing. Jiří Čáň  
vedoucí odboru  
v z. Ing. Karolína Vopršalová

Přílohy: Výkaz výměr \_ stavební část \_ upravený (pdf., xls.)  
Výkresy bouracích prací č. 1 - 8

Výše uvedené přílohy jsou k dispozici na profilu zadavatele:

<https://www.vzmmmp.cz/zadavaci-rizeni/detail/98/>